

dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
06.06.2022číslo jednací
MMJ/OŽP/136401/2022-SaZ
SZ MMJ/OŽP/33824/2022/5
Jihlvp22v01gp4vyřizuje / telefon
Ing. Samešová/3325
oprávněná úřední osoba
zuzana.samesova@jihlava-city.czJihlava
05.08.2022

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. §104 odst. 2, § 106 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů (vodní zákon) a místně příslušný podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád a speciální stavební úřad podle § 15 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Žadateli, kterým je:

Obec Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00543730 v zastoupení Ing. Vladimírem Kličkou, projekce VH staveb, Boršov 57, 5488 05 Dušejov, provoz: Rantířovská 9, 586 01 Jihlava, IČO 62796836 na základě plné moci ze dne 16.04.2021

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových za účelem likvidace odpadních vod ze zástavby v obci Rantířov po jejich předčištění v ČOV na poz.p.č. 58/3 v katastrálním území Rantířov do vod povrchových – řeky Jihlavy v ř. km 145,307, č.h.p. 4-16-01-0310, HGR č. 65500, č. vodního útvaru 41686000 Jihlava po soutok s tokem Jihlávka, výúst na poz.p.č. 1758 v katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou, určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK: X: 1128192.90; Y: 674015.95 takto:

Druh vypouštěných vod: městské odpadní

Druh recipientu: vodní tok

Počet napojených EO : 700

Množství vypouštěných odpadních vod :

prům l/s: 0,76

max l/s: 3,72

Měsíční povolené: 2300 m³/měsRoční povolené: 27600 m³/rok

Kvalita :**Trvalý provoz:**

CHSK-Cr	75	140	1,26
BSK 5	22	30	0,3
NL	25	30	0,35
N-NH4	prům.12	20	0,28
Pcelk	prům. 2	5	0,07

Uložená měření :

Způsob měření množství vody: přímý (v měrném objektu na odtoku z ČOV)

Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO

Počet kontrolních profilů: 1

Četnost sledování (počet ročně): 12 - v pravidelných intervalech

Typ vzorků: typ „A“ dle přílohy č.4 nařízení vlády č.401/2015 Sb., tj. 2hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut

Místo odběru vzorků: na odtoku z ČOV (v měrném objektu)

Časové omezení platnosti povolení : na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí

K vydanému povolení se stanovují tyto povinnosti :

Výsledky měření jakosti a množství vypouštěných odpadních vod budou předávány do 31.01. kalendářního roku za rok uplynulý Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávnímu úřadu.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1. Minimální rozsah rozborů odpadních vod v odebíraných kontrolních vzorcích bude odpovídat rozsahu ukazatelů stanovených tímto rozhodnutím.
2. Odběry a rozborů odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi, tj. laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku.
3. Bude veden provozní deník ČOV, do kterého budou zaznamenávány údaje o odběrech vzorků, a jejich výsledky, údaje o provedených opravách, údržbě, kontrolách, likvidace kalu z ČOV atd.
4. Změny ve vypouštěném množství a kvalitě, či druhu odpadních vod musí být projednány s Magistrátem města Jihlavy, OŽP, vodoprávním úřadem.
5. Kal z ČOV bude pravidelně vyvážen a bude zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy o odpadech.

II. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k provedení stavby vodního díla: „**Obec Rantířov, okres Jihlava - splašková kanalizace + ČOV**“ v Kraji Vysočina, obci Smrčná, č.h.p. 4-16-01-0310, HGR č. 65500, č. vodního útvaru 41686000 Jihlava po soutok s tokem Jihlávka na pozemcích p.č.: st. p. 3/3, 12, 20, 27/2, 27/5, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 36, 39, 40, 59/1, 59/2, 60, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 89, 90, 92/1, 92/2, 93, 98, 101, 107, 108, 109, 110, 115, 125, 126, 128, 129, 135, 198, 201, 206, 236, 256, 319, 517, parc. č. 8/2, 8/3, 11/4, 11/5, 12/2, 18/1, 23/3, 23/11, 24/1, 24/4, 24/5, 24/6, 34/1, 34/3, 51/2, 51/3, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/20, 51/21, 51/22, 51/24, 51/25, 53/24, 53/1, 53/6, 53/9, 53/13, 53/26, 53/27, 53/33, 53/34, 53/35, 53/36, 53/37, 53/38, 53/39, 53/40, 53/41, 53/42, 53/45, 53/48, 53/49, 53/50, 53/52, 53/59, 53/60, 53/61, 53/63, 53/64, 53/66, 53/67, 53/69, 53/70, 53/88, 53/90, 53/97, 53/101, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/11, 56/12, 56/19, 57/1, 58/3, 58/5, 60/1, 60/7, 60/8, 60/10, 60/11, 60/16, 60/18, 60/19, 60/20, 60/21, 60/22, 64/1, 67/3, 67/4, 67/7, 71, 72/1, 73, 78/25, 78/42, 78/43, 78/49, 78/62, 78/63, 78/64, 78/65, 78/66, 78/67, 78/68, 78/69, 78/70, 78/71, 78/72, 78/74, 78/75, 78/76, 78/77, 78/78, 78/80, 78/81, 78/82, 78/83,

78/84, 78/85, 78/86, 78/87, 78/89, 300/1, 300/2, 301/1, 301/8, 301/12, 306/2, 317/1, 326/1, 326/17, 326/21, 329, 332/1, 621/4, 627, 631 v katastrálním území Rantířov, a parc. č. 1758 v katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou

určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:

začátek trasy kanalizace: X: 1127990.58, Y: 674372.39

konec trasy kanalizace (ČOV): X: 1128217.03, Y: 674003.26

Základní údaje o povolené stavbě :

Účel vodního díla : jiný (stavba k odvádění odpadních vod, stavba čištění odpadních vod, stavba k odvádění dešťových vod), zásobování obyvatel pitnou vodou

Druh vodního díla: stoková síť oddílného systému, čistírna odpadních vod, § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, vodovodní řád

Zpracování provozního řádu uloženo : ANO (ČOV, splašková kanalizace)

Údaje o předmětu rozhodnutí :

Druh přiváděných vod: městské odpadní

Druh recipientu : vodní tok

Způsob čištění – mechanické : primární sedimentace

biologické: aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku a chemickým srážením fosforu

Povolované objekty: splašková kanalizační síť, čistírna odpadních vod, dešťová kanalizace, přeložka vodovodu

Projektované parametry čistícího zařízení :

Počet napojených EO: 700

Vodní dílo zahrnuje stavební objekty:

SO 010 ČOV RANTÍŘOV

DSO 010.1 ČOV RANTÍŘOV – část stavební

DSO 010.2 ČOV, Opěrné zdi + oplocení

DSO 010.3 ČOV, Zpevněné plochy

DSO 010.4 ČOV, Příjezdná komunikace

DSO 010.4.1 ČOV, Příjezdná komunikace – opěrné zdi

DSO 010.8 Terénní úpravy, výsadba zeleně

SO 020 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SO 030 SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ

SO 040 ČSOV RANTÍŘOV

DSO 040.1 ČSOV RANTÍŘOV – část stavební

DSO 040.2 ČSOV, Opěrná zeď

DSO 040.5 ČSOV, Zpevněné plochy

SO 050 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 060 DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ

SO 070 VODOVODNÍ ŘAD K ČOV

SO 080 PŘELOŽKA KANALIZACE

SO 090 PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

SO 100 PŘELOŽKA VODOVODU

SO 110 PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

Dále je stavba členěna na provozní soubory :

PS 01 ČOV RANTÍŘOV

- DPS 01.1. ČOV Rantířov - část technologická

- DPS 01.2. ČOV Rantířov - část elektro

PS 02 ČSOV RANTÍŘOV

- DPS 02.1. ČSOV Rantířov - část technologická

- DPS 02.2. ČSOV Rantířov - část elektro

PS 03 SIGNALIZACE + PŘENOS DAT

PS 04 EZP (Elektronický zabezpečovací systém)

Splašková kanalizace (SO 020) bude zahrnovat kanalizační stoky řady „A“, které budou splaškové vody odvádět přímo na novou ČOV Rantířov, kanalizační stoky řady „B“, které budou odvádět splaškové vody z území ulic vymezených kulturním domem Rantířov a hřištěm a navazujících krátkých ulic do čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) (SO 040) na stoce B na poz.p.č. 60/20 v k.ú. Rantířov a kanalizační stoky řady „C“, které budou odvádět splaškové vody z území páteřní stoky C umístěné v komunikaci KSÚSV do čerpací stanice odpadních vod na stoce B. Gravitační kanalizace bude provedena z potrubí PVC/PP DN 300, PVC/PP DN 250, PE DN 300, PE DN 250 o celkové délce cca 3685,15 m; tlaková kanalizace (výtlačné potrubí na stoce B) bude provedena z PE d90 o délce cca 533 m.

Na nové splaškové kanalizaci budou osazena splašková kanalizační odbočení (SO 030) pro napojení domovních přípojek okolních nemovitostí; budou provedeny z potrubí PVC/PP DN 200 (7 ks), PVC/PP DN 150 (153 ks) o celkové délce cca 989,50 m.

Dešťová kanalizace (SO 050) bude provedena z trub PP DN 400, DN 300 o celkové délce cca 817,80 m.

Na dešťové kanalizaci budou osazena dešťová kanalizační odbočení (SO 060) pro napojení domovních přípojek přilehlých nemovitostí; budou provedena z potrubí PVC DN 200, DN 150 o celkové délce 133,5 m.

Vodovodní řad k ČOV (SO 070) – bude proveden z potrubí HDPE PE 100 d o délce cca 161,50 m; bude napojen na nově rekonstruovaný veřejný vodovod, bude veden souběžně s novou splaškovou kanalizací a kabelovou přípojkou pro ČOV.

Přeložka kanalizace (SO 080) – z důvodu kolize se stavbou nové kanalizace bude provedena přeložka stávající jednotné kanalizace (po uvedení do provozu nově budované splaškové kanalizace bude využívána pouze jako dešťová kanalizace) z trub PP DN 300, DN 400 o celkové délce 854,8 m.

Na přeloženou kanalizaci bude provedeno přepojení kanalizačních přípojek (SO 090), jedná se o 20 ks přípojek od osmi nemovitostí a 12 ks přípojek od uličních vpustí. Kanalizační odbočení z přeložené kanalizace budou provedeny z potrubí PVC DN 200, DN 150 o celkové délce 60,5 m.

Přeložka vodovodu (SO 100) bude zahrnovat přeložku č. 1 (souběh se stokou B, lokalita pod hřištěm) z potrubí HDPE, PE 100 d90 o délce cca 125,5 m a přeložku č. 2 (souběh se stokou C, lokalita u mostu ČD a.s.) z potrubí HDPE, PE 100 d90 o délce cca 126 m. na přeložený vodovod bude provedeno přepojení vodovodních přípojek (SO110) z potrubí PE d32 o celkové délce 37,5 m.

ČOV Rantířov (SO 010) s kapacitou 700 EO bude umístěna na poz.p.č. 58/3 v k.ú. Rantířov, jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s chemickým srážením fosforu, bude pracovat na principu nízkozatěžované aktivace s předřazenou denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Technologická linka ČOV bude sestavena ze svozové jímky pro dovoz odpadních vod, vstupní čerpací jímky vybavené dvěma čerpadly, hrubých česlí a strojně stíraných česlí, denitrifikační nádrže, dvou aktivačních (nitrifikačních) nádrží, dvou dosazovacích nádrží, zásobníku kalu, měrného objektu. Celá ČOV bude sdružena do jednoho zastřešeného objektu o půdorysných rozměrech 17,8 x 8,50 m. Součástí stavby bude vnitroareálová kanalizace, výústní objekt do toku, opěrná zeď a oplocení, zpevněné plochy, příjezdná komunikace včetně opěrné zdi, terénní úpravy, výsadba zeleně, signalizace a přenos dat. ČOV bude splňovat parametry pro nejlepší dostupné technologie – BAT technologie dle příl. č. 7 k nař. vlády č. 401/2015 Sb.

Ostatní podrobnosti viz ověřená PD zpracovaná Ing. Vladimírem Kličkou, projekce VH staveb, Boršov 57, 5488 05 Dušejov, provoz: Rantířovská 9, 586 01 Jihlava v říjnu 2021 pod č. zak. 03/2021 schválené Ing. Jaromírem Nekulou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, č. osvědčení ČKAIT 1003991.

III. stanovuje podmínky pro provedení vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu :

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Vladimírem Kličkou, projekce VH staveb, Boršov 57, 5488 05 Dušejov, provoz: Rantířovská 9, 586 01 Jihlava v říjnu 2021 pod č. zak. 03/2021 schválené Ing. Jaromírem Nekulou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, č. osvědčení ČKAIT 1003991 ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací a vodovodů podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodního díla.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 03.03.2022 č.j. 006332/2022, a to:
 - * Požadujeme, aby **výstavba kanalizačních řadů byla koordinována s rekonstrukcí vodovodu v obci**, který bude též uložen pod vozovkou silnice III/01945.
 - * Potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z **trub PVC/PP kruhové tuhosti SN 12**, potrubí dešťové kanalizace pak z **trub PVC/PP kruhové tuhosti SN 10**.
 - * **Poklapy revizních šachet budou v provedení: litinový rám, litinové víko, tlumící vložka; poklapy šachet budou situovány v osách jízdních pruhů tak, aby bylo co nejvíce omezeno jejich projíždění koly projíždějících vozidel.**
 - * **Dočasná oprava silničního tělesa bude provedena dle TP 146, do nivelety komunikace bude proveden zásyp ŠD cca 200 se zhutněním.**
 - * **Konečná oprava silničního tělesa bude provedena jako celoplošná rekonstrukce povrchu vozovky v celé její šíři, a to recyklací za studena tl. 18 cm, ACL 22-tl. 6 cm, ACO 11 – tl. 5 cm.** KSÚSV se zúčastní také formou opravy ploch nezasažených výkopem. Pro tuto spolupráci nutno zachovat při výkopech co největší celistvost zbytků silnice (ideálně polovina silnice apod.). **Plánovaná (vypočtená) plocha celoplošné opravy vozovky v součinnosti Obec Rantířov/KSÚSV činí: cca 3 360,50 m² obec Rantířov; cca 3 217 m² KSÚSV.**
 - * **Požadujeme doložit protokoly o provedení zátěžových zkoušek na zasypaných výkopech v úrovni zhutněné ŠD.**
 - * V případě, že konečná oprava vozovky nebude provedena do zahájení zimního období, bude ze strany investora stavby provedena dočasná oprava stavební rýhy tímto způsobem: **4 cm ACO 11 na zhutněnou ŠD 0-32.**
 - * V souběhu i ve všech příčných přechodech bude potrubí **v místě vedení stoky** uloženo dle platných TP a bude **řádně ochráněno proti mechanickému poškození.**
 - * **Podrobné podmínky** provádění prací a úplatné užívání silniční stavby stanovíme **ve smlouvě**, kterou s námi uzavře investor stavby **před zahájením zemních prací v silnici.**
 - * **Případné změny** rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi **předem projednat.**
 - * **Práce v silničním tělese** a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět **pouze** v období od 1. dubna do 15. října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.
 - * Po dokončení prací předá investor stavby správci silnic dokumentaci skutečného provedení stavby a GPL s vyznačením věcného břemene. Výkresová dokumentace musí obsahovat kóty krytí zařízení v místě příčných přechodů a v souběhu v silničním tělese po 10 m a kóty délek zařízení uložených v souběhu v silničním tělese.
5. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy s.p. Brno ze dne 13.07.2022 zn. PM-30275/2022/5203/MZ, a to:
 - * Správce vodního toku Povodí Moravy s.p. požaduje v návaznosti na § 49 vodního zákona dodržení možnosti užívat pozemky při vodním toku v souvislosti s údržbou, správou a prováděním prací na vodním toku v šířce do 6 m od břehové hrany.

- * Během výstavby a provozu nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími látkami závadnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn.
 - * V manipulačním pásmu 8 m od horních břehových hran toku bude kanalizační potrubí chráněno tak, aby připojezdů těžkou mechanizací, při opravách nebo údržbě toku nemohlo dojít k jeho poškození (§ 49 vodního zákona).
 - * Jakýkoliv zásah do břehových porostů musí být projednán ve správním řízení vzhledem k tomu, že se nejedná o kácení v zájmu správy vodního toku (§ 49 odst. 1 písm b) vodního zákona).
 - * Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
 - * Přímému správci vodního toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, Mlýnská 37, Jihlava) bude min. 10 dnů předem oznámen termín předání staveniště, termín zahájení prací, termíny kontrolních dnů, ukončení prací a termín závěrečné kontrolní prohlídky.
 - * K závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu předloží investor zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněným geodetem (ve výšk. syst. B.p.v.s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě, polohopisné i výškopisné zaměření. Rozsah bude upřesněn na kontrolních dnech.
 - * Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn.
 - * Povodí Moravy s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření povodí Moravy s.p.).
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření VAS a.s. divize Jihlava ze dne 22.07.2022 č.j. DJI986/VTN-SLJ/22, a to:
- * V případě, že stávající kanalizační stoky ve vlastnictví SVAKu nebudou po dokončení výstavby splaškové kanalizace a ČOV již dále sloužit jako jednotná kanalizace (tzn. tato jednotná kanalizace nebude dále již sloužit jak pro odvádění splaškových odpadních vod, tak i pro odvádění dešťových vod), je nutné stávající jednotnou kanalizaci včetně příslušných kanalizačních přípojek uvést do režimu dešťové kanalizace, zajistit povolení změny v užívání jednotné kanalizace na dešťovou kanalizaci od příslušného vodoprávního úřadu vč. provedení změny vlastnických práv – tj. převodu nově vzniklé dešťové kanalizace (původně jednotné kanalizace) ze SVAK na Obec.

POŽADAVKY NA STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY PŘELOŽKY VODOVODU, PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY PŘELOŽKY VODOVODU A TECHNICKOU KONTROLU PROVÁDĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY PŘELOŽKY VODOVODU

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VODOVODU:

- *Potrubí, armatury a tvarovky použité pro stavbu vodovodu a přípojek budou pro jmenovitý tlak min. PN 16 (PN 16 = 16 atm = 16 bar = 1,6 MPa).
- Nosným materiálem pro stavbu vodovodu (hlavních vodovodních řadů (tzn. přeložek vodovodů, novostavby vodovodu) bude polyetylenové potrubí PE100RC, SDR 11 (PN16).
- Přípojky budou provedeny z polyetylenového potrubí PE100, SDR 11 (PN16).
- Veškeré součásti použité pro výstavbu vodovodu a přípojek musí splňovat požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 409/2005 Sb. (použité potrubí, armatury a tvarovky musí být atestované pro trvalý styk s pitnou vodou).
- SPECIFIKACE TRUBNÍHO MATERIÁLU PRO STAVBU VODOVODU (VODOVODNÍCH ŘADŮ) dle "TECHNICKÝCH STANDARDŮ PRO VODOVODY A KANALIZACE": VYSOKOHUSTOTNÍ POLYETYLENOVÉ POTRUBÍ (HDPE nebo PE-HD) v pevnostní třídě SDR 11 (16 bar), s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin a vysoce odolný proti bodovému zatížení certifikované podle technického předpisu PAS 1075 a splňující tyto podmínky: materiál podle PAS 1075 – typ 2 - dvouvrstvé trubky – skládají se z vnější vrstvy (10 % jmenovité tloušťky stěny) modré barvy z PE 100-RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90 % jmenovité tloušťky stěny) černé barvy taktéž z PE 100-RC. Vysokohustotní polyetylenové

potrubí HDPE nebo PE-HD v pevnostní třídě SDR 11; spojování trub a příslušných tvarovek bude svářením elektrotvarovkami, popř. speciálními spojkami nebo tvarovkami.

Pro stavbu VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK bude použito POTRUBÍ PRO PŘÍPOJKY Z PE 100; materiál potrubí z PE-HD (s vysokou hustotou); spojování trub svářením na tupo, elektrotvarovkami, speciálními spojkami nebo tvarovkami; barva trub – černá s modrými proužky s potištěnými značkami běžných metrů; na potrubí uvedený výrobce, údaje o typu, rozměrech a datu výroby.

- Stavba vodovodu včetně všech souvisejících částí musí svým provedením současně odpovídat ČSN EN 805 (75 5011) "Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti", ČSN 75 5401 "Navrhování vodovodních potrubí", ČSN 75 5411 "Vodovodní přípojky", Vyhlášce č. 428/2001 Sb. (§15), souvisejícím technickým normám a předpisům a požadavkům PROVOZOVATELE (VAS) na provedení stavby vodovodu (viz toto vyjádření VAS a "TECHNICKÉ STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE"
- "TECHNICKÉ STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE" jsou závazným metodickým podkladem pro navrhování, realizaci a provedení staveb vodovodů a souvisejících zařízení, prvků, objektů, atd. pro region, kde VAS provozuje vodovody pro veřejnou potřebu.
- * Veškeré podrobnosti a technické požadavky na provedení a provádění stavby vodovodu, napojování na stávající vodovodní řady, resp. rušení stávajících vodovodních řadů nutno předem konzultovat a odsouhlasit s PROVOZOVATELEM VODOVODU (VAS).
- * Bez tohoto projednání a odsouhlasení ze strany VAS nelze realizovat napojování na stávající vodovod, přeložky vodovodů, resp. rušení částí vodovodních řadů.

DALŠÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY VODOVODU A KANALIZACE

- Trasa vodovodního řadu (přeložky a novostavby vodovodu) musí být tak, aby umístěním vodovodního řadu a kanalizační stoky bylo dodrženo ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v jeho platném znění.
- Pozemky, na nichž bude umístěn vodovodní řad, musí být přístupné za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy, oprav a údržby, a povinností spojené s provozováním vodovodu.
- * Pokud navrhovaný vodovod (viz např. přeložka vodovodu, prodloužení vodovodu k ČOV) bude realizován na pozemku, který není ve vlastnictví STAVEBNÍKA (OBCE RANTÍŘOV), je zapotřebí, aby mezi STAVEBNÍKEM a příslušným vlastníkem stavbou vodovodu dotčeného pozemku byla uzavřena "SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI /VĚCNÉM BŘEMENI/ UŽÍVACÍHO PRÁVA" ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho platném znění, řešící podmínky přístupu budoucího vlastníka předmětného vodovodu k vedení vodovodu a umožnění vjezdu a vstupu za účelem provozování, kontroly, údržby, anebo stavební úpravy vodovodu.
- * Tato služebnost (věcné břemeno) bude po vydání kolaudačního souhlasu stavby vodovodu ve lhůtě předem dohodnuté mezi investorem/STAVEBNÍKEM a vlastníkem příslušného pozemku zapsána do veřejného seznamu – katastru nemovitostí.
- Při souběhu či křížení budovaného vodovodu a kanalizace s ostatními inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální dovolené svislé odstupy a vzdálenosti (křížení) a vodorovné odstupy a vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy příslušných vedení ve smyslu ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" (pozor: nezaměňovat prostorovou úpravu vedení inženýrských sítí s ochranným pásmem vodovodu / kanalizace).
- * Při křížení se vodovodní potrubí ukládá pod úrovní kabelových vedení silových a elektronických komunikací a pod úrovní plynovodních potrubí, ale nad úrovní stok jednotné a oddílné kanalizace (čl. 5.5.3). Potrubí vodovodu je možné ukládat pod úrovní stoky oddílné dešťové kanalizace, pokud je navrženo i realizováno i odpovídající technické ochranné opatření na základě souhlasu a dle podmínek provozovatele - např. do CHRÁNIČKY (čl. 5.5.3). Všechny stoky, které odvádějí jiné odpadní vody než dešťové, musí být uloženy hlouběji než vodovodní potrubí (čl. 5.8.2).
- STAVEBNÍK, resp. jeho smluvní zhotovitel díla musí po celou dobu realizace předmětné stavby zabezpečit a realizovat veškerá opatření, aby stavbou nedošlo ke znečištění stávajícího vodovodu a kanalizace (např. vodou, resp. zeminou z výkopů či prostoru staveniště, apod.).

- V případě vniku znečištěné vody ze staveniště a stavby do stávající kanalizace SVAKu STAVEBNÍK, resp. jeho smluvní zhotovitel díla provede, resp. zajistí na náklady stavby vyčištění navazující znečištěné kanalizace v rozsahu stanoveném provozovatelem kanalizace (VAS).
- Způsob nakládání se zrušenými částmi vodovodu a kanalizace (např. šachetní kanalizační poklopy, poklopy nad vodárenskými armaturami anebo armaturními šachtami, demontovanými trubními tvarovkami, armaturami (hydranty, šoupaty, přípojkovými uzávěry, apod.), vodovodním a kanalizačním potrubím, apod.) nutno předem projednat a odsouhlasit se SVAK, jako vlastníkem vodovodu a kanalizace.
- Veškeré součásti stávající technické infrastruktury vodovodu a kanalizace, které budou v rámci stavby vyřazeny z provozu, resp. se po dokončení stavby vodovodu a splaškové kanalizace stanou nefunkčními, musí být na náklady stavby fyzicky zrušeny (demontovány, zasypány, odstraněny, apod.) a odpojeny od stávající technické infrastruktury vodovodu a kanalizace vč. všech souvisejících zařízení a objektů (šachet) a povrchových znaků (poklopů).
- Při realizaci stavby vodovodu nutno bezpodmínečně dodržet veškeré podmínky příslušných výrobců potrubí, armatur, tvarovek, stavebních prefabrikátů, atd. stanovených pro PŘEPRÁVU A SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE, POKLÁDKU, ULOŽENÍ A MONTÁŽ, POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, atd. Potrubí, tvarovky a armatury, stavební prefabrikáty, apod. musí být před uložením do výkopu a dokončením montáže chráněny před poškozením, znečištěním, v neporušeném stavu se zabezpečenými otvory proti vniknutí nečistot. Potrubí, tvarovky a armatury musí být před uložením do výkopu a montáží vyčištěné, zkontrolované a v neporušeném stavu.
- V rámci přeložek stavby vodovodu a novostavby splaškové kanalizace musí být provedeno přepojení všech stávajících vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí, bočních větví vodovodních řadů a splaškových kanalizačních stok, apod.
- NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU: V případě že dojde v průběhu výstavby k jakémukoliv omezení dodávky pitné vody do jednotlivých odběrných míst anebo omezení či přerušení provozu stávající vodovodní sítě způsobené činnostmi na stavbě, musí být na náklady stavby provedeno na nezbytně nutnou dobu náhradní zásobování pitnou vodou, a to dovozem pitné vody v autocisternách (resp. přistavením dostatečného počtu cisteren s pitnou vodou) vč. jejich průběžného doplňování anebo formou dočasných obtoků (bypassů), anebo formou dočasných (provizorních) vodovodů ("suchovodů") či kombinací těchto způsobů náhradního zásobování pitnou vodou. Podrobné podmínky formy náhradního zásobování pitnou vodou budou samostatně dohodnuty s PROVOZOVATELEM (VAS) v dostatečném předstihu před realizací stavby vodovodu.
- [*] V případě, že náhradní zásobování pitnou vodou bude realizováno formou "dočasného (provizorního) vodovodu" = tzv. suchovodů, pak je bezpodmínečně nutné, aby STAVEBNÍK zajistil, že ze strany stavby (zhotovitele) budou tyto dočasné rozvody vody po celou dobu jejich provozu chráněny před poškozením, slunečním zářením, účinky mrazu a zajištěny proti zamrznutí nebo ohřátí vody v tomto potrubí dočasného vodovodu. Náhradní zásobení pitnou vodou pomocí těchto "dočasných (provizorních) vodovodů" se nedoporučuje realizovat v zimním období, klesne-li během dne minimální okolní venkovní teplota pod 0°C. Vyžadují-li to klimatické podmínky anebo stavebně-technické požadavky, bude nutno zajistit na náklady stavby trvalý průtok vody v potrubí dočasného (provizorního) vodovodu vč. úhrady vodného za proteklé množství vody PROVOZOVATELI vodovodu.
- * NÁHRADNÍ ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD: V případě přerušení odvádění odpadních vod stávající kanalizační stokou ve vlastnictví SVAKu je STAVEBNÍK a jeho smluvní dodavatel díla plně v celém průběhu výstavby zodpovědný za funkční náhradní odvádění odpadních vod, a to např. přečerpáváním anebo gravitačním převedením odpadních vod, jejich vyvážení s následnou likvidací dle zákona, apod.
- V případě spojování trub a tvarovek z POLYETYLENU za použití příslušných ELEKTROTVAROVEK smí svařování provádět pouze osoby s platným svářečským průkazem.
- Všechny nově vybudované objekty vodovodu (např. vodoměrná šachta, apod.), resp. provozně související vedení vodovodů musí být v době předání díla do provozování VAS vyčištěné, objekty musí kompletně vystrojené všemi tvarovkami, armaturami anebo zařízeními, apod., a v těchto objektech se nesmí se v nich vyskytovat voda či průniky vody z vnějšku.
- V případě vniku znečištěné vody ze staveniště a stavby do stávající kanalizace SVAKu STAVEBNÍK, resp. jeho smluvní zhotovitel díla provede, resp. zajistí na náklady stavby

vyčištění navazující znečištěné kanalizace od případných nánosů, hmot, apod., vniklých do kanalizace při realizaci předmětné stavby v rozsahu stanoveném provozovatelem kanalizace (VAS).

- Do splaškové kanalizace nelze vypouštět dešťové (srážkové) vody či jiné balastní vody (např. ze zpevněných ploch, střech, bazénů, studní/vrtů, apod.).
- V případě oddílného systému stokové sítě v dané obci - lokalitě (budovaného i dodatečně) musí být i vnitřní kanalizace v jednotlivých nemovitostech oddílná a prokázáno, že odpadní vody z připojených nemovitostí budou odváděny odděleně.

TECHNICKÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY VODOVODU (PŘELOŽKA A NOVOSTAVBA VODOVODU)

Poznámka: Níže uvedená podmínka neplatí v případech, kdy stavbu vodovodu realizuje VAS.

- * Překládaný vodovodní řad, resp. nový vodovodní řad vedený k ČOV bude po svém dokončení součástí technické infrastruktury vodovodu provozované VAS a vodovodem pro veřejnou potřebu s režimem dle zákona č. 274/2001 Sb. v jeho platném znění.
Z tohoto důvodu je nutné, aby na základě SMLOUVY, resp. NA OBJEDNÁVKU potvrzenou STAVEBNÍKEM (tj. pokud takovouto formu smluvního ujednání STAVEBNÍK akceptuje) byla na náklady STAVEBNÍKA prováděna ze strany VAS (jako provozovatele provozně souvisejícího vodovodu) technická kontrola provádění a provedení předmětné stavby přeložky vodovodu a novostavby vodovodu.
Vzorový text SMLOUVY, resp. OBJEDNÁVKY si STAVEBNÍK v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby vodovodu písemně vyžádá u VAS.

INFORMACE O EXISTENCI A DOTČENÍ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A O OCHRANNÝCH PÁSMECH VODOVODU A KANALIZACE

V zájmovém území stavby (budoucím staveništi) se nachází stávající vodovod a kanalizace v provozování VAS.

- * V zájmovém území se mohou nacházet i jiné rozvody vody anebo kanalizace (např. vodovodní anebo kanalizační přípojky v majetku vlastníků nemovitostí připojených na vodovod anebo na kanalizaci), resp. vedení, zařízení a objekty, která jsou buďto ve fázi výstavby a doposud nebyla předána VAS do provozování anebo i vedení, zařízení a objekty neprovozované VAS, ke kterým nemá VAS žádné informace o jejich poloze anebo vlastnictví.
- * STAVEBNÍK je povinen zajistit, aby do všech vyhotovení projektové dokumentace, na základě které bude předmětná stavba věcně a místně příslušným stavebním úřadem umísťována a povolována a také do dokumentace pro provádění stavby, byla viditelně a čitelně zakreslena všechna vedení vodovodu a kanalizace v provozování VAS, nacházející se v prostoru staveniště.

PODMÍNKY PRO PRÁCE A ČINNOSTI V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE

- * Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace musí být bezpodmínečně dodrženy PODMÍNKY PRO UMISŤOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE, vč. podmínek dodržení minimálních svislých a vodorovných odstupů vedení inženýrských sítí od vodovodu a kanalizace a ostatních podmínek uvedených v PŘÍLOZE tohoto vyjádření, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- * Rozsah ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v jeho platném znění je uveden v PŘÍLOZE tohoto vyjádření VAS.
- * Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření VAS a jeho příloze zakládá odpovědnost STAVEBNÍKA za vzniklé škody.
- * Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí na každou stranu, resp. vodorovnou vzdáleností 2,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí (nad DN 500 mm) na každou stranu. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5

m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m.

- * Konkrétní podmínky pro umístování a provádění staveb a činností v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace jsou uvedeny v PŘÍLOZE tohoto vyjádření VAS. Tyto podmínky se stanou součástí příslušného souhlasu/rozhodnutí/povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., vydaným věcně a místně příslušným stavebním úřadem, kterým se povoluje předmětná stavba.

PŘÍLOHA (1) PODMÍNKY PRO UMÍSTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE

A. INFORMACE O OCHRANNÝCH PÁSMECH VODOVODU A KANALIZACE

- * Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí na každou stranu, resp. vodorovnou vzdáleností 2,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí (nad DN 500 mm) na každou stranu. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m.
- * V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky [dále jen "vodovod" anebo „kanalizace“] nesmí být umístěny stavby (*) či konstrukce (trvalé a ani dočasné), snižována anebo zvyšována krycí vrstva nad vedením vodovodu a kanalizace, odkrýváno vedení vodovodu anebo kanalizace a související objekty a zařízení, budovány skládky či meziskládky (trvalé a ani dočasné), vysazovány trvalé porosty (stromy), prováděny zemní práce, terénní úpravy či práce a činností, apod. které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodu a kanalizaci, nebo které by mohly způsobit poškození, ohrozit technický stav nebo plynulé provozování vodovodu a kanalizace.
- * Do ochranného pásma vodovodu a kanalizace nesmí rovněž přesahovat ani půdorysné přesahy střešních či jiných konstrukcí a staveb vč. podzemních staveb (sklepů, apod.).
- * Podmínky pro výstavbu konstrukcí, sloupů a stožárů, oplocení, opěrných zdí, protihlukových stěn, apod. (tj. pokud budou součástí předmětné stavby) v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, resp. podmínky pro případnou výsadbu zeleně v blízkosti ochranného pásma vodovodu a kanalizace, apod. jsou stanoveny v samostatném bodě této přílohy k vyjádření.

VYTYČENÍ VEDENÍ, OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ VODOVODU A KANALIZACE

- * Jelikož, se navrhovaná stavba přímo dotýká vodovodu a kanalizace a souvisejících objektů a zařízení a zasahuje do ochranného pásma vodovodu a kanalizace, musí STAVEBNÍK před zahájením jakýchkoliv prací a stavebních činností na své náklady zajistit vytyčení stávajícího vedení vodovodu a kanalizace.
- * Vytyčení vedení vodovodu a kanalizace bude provedeno příslušným pracovníkem PROVOZOVATELE na základě objednávky / žádosti o vytyčení STAVEBNÍKA.
- * K žádosti o vytyčení vodovodu a kanalizace (nejpozději však v den vytyčování na místě samém) nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností).
- * Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem PROVOZOVATELE na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení vodovodu a kanalizace.
- * **BEZ VYTYČENÍ VODOVODU a KANALIZACE NESMÍ BÝT STAVBA ANEBY STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.**

UPOZORNĚNÍ: Vytyčení hledačem potrubí bude přibližné; možná odchylka při vytyčování je způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. Pokud nebude možné přístrojem pro trasování potrubí a ani z dokumentace PROVOZOVATELE určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede STAVEBNÍK (nebo dodavatel stavby) na místě stavby taková opatření, která povedou k určení jeho přesné polohy vedení vodovodu a kanalizace.

- * STAVEBNÍK je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu anebo stavební činnost, s polohou vodovodu a kanalizace, a je rovněž plně zodpovědný i za činnost svého dodavatele díla a jeho poddodavatelů.
- * Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytyčeného zařízení vodovodu anebo kanalizace bude PROVOZOVATEL VODOVODU A KANALIZACE neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.

PODMÍNKY PRO PRÁCE A STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE SVAK

- * Za zahájení prací a stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace se považuje den provedení vytyčení stávajících vedení a souvisejících prvků technické infrastruktury vodovodu a kanalizace.
- * Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace a také činnosti mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost vodovodu a kanalizace a souvisejících objektů či zařízení - např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.) je STAVEBNÍK povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo:
 - * k omezení přístupu PROVOZOVATELE VODOVODU A KANALIZACE k vedení vodovodu a kanalizaci a souvisejícím objektům a zařízením, - uzávěry vodárenských armatur, poklopy vodárenských a kanalizačních objektů a šachet, apod. musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné pro za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu a kanalizace, provádění kontroly, údržby nebo stavební úpravy ve smyslu §7, odst. (1) zákona č. 274/2001 Sb. v jeho platném znění, ^{anebo}
 - * k poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu vodovodu a kanalizace činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.), resp. k ohrožení technického stavu vodovodu a kanalizace.
- * STAVEBNÍK (resp. jeho smluvní zhotovitel stavby) provede a zabezpečí v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti na svou odpovědnost náležitou ochranu odkrytého vedení vodovodu a kanalizace (resp. souvisejících zařízení či objektů) před poškozením.
- * STAVEBNÍK (resp. jeho smluvní zhotovitel stavby) zajistí, aby veškeré součásti zařízení staveniště (stavební buňky, nádrže, sklady a meziklárky materiálů a hmot, apod.), stavební stroje a mechanismy, apod. byly mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace.
- * Veškeré stavební práce a činnosti realizované v blízkosti stávajícího vedení vodovodu a kanalizace a v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického, zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a nářadí).
- * V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno na náklady STAVEBNÍKA úplné obnažení vedení, resp. související zařízení či objekty vodovodu a kanalizace v místě křížení, anebo pokud to nebude možné, tak jiným prokazatelným způsobem ověřena (na zodpovědnost a riziko STAVEBNÍKA či jeho smluvního zhotovitele stavby) přesná hloubka uložení vedení vodovodu a kanalizace. Pokud toto nebude možné, tak bezvýkopová technologie nesmí být použita.
- * V případě, že v rámci předmětné stavby dojde k jakémukoliv dočasnému snižování stávající krycí vrstvy nad stávajícím vedením vodovodu ^{anebo} kanalizace, resp. pokud v případě výstavby anebo stavební úpravy např. komunikací či jiných zpevněných ploch, dojde k odkrytí stávajícího terénu až například na parapláň, tak v takovýchto a podobných případech je nutné realizovat následující opatření tak, aby se předešlo případnému poškození stávajícího vodovodu ^{anebo} kanalizace, a to za dodržení následujících zásad:
 - odkrývání krycí vrstvy zeminy anebo podkladních vrstev stávajících anebo budovaných budoucích komunikací a zpevněných ploch v prostoru nad potrubím vodovodu ^{anebo} kanalizace (tj. v ochranném pásmu vodovodu ^{anebo} kanalizace) bude prováděno takovým způsobem, aby činností stavby a stavebními pracemi nedošlo k poškození vodovodu ^{anebo} kanalizace anebo souvisejících zařízení či objektů na vodovodu ^{anebo} kanalizace;
 - v ochranném pásmu vodovodu ^{anebo} kanalizace nutno v rámci předmětné stavby bezpodmínečně zachovat takové krytí potrubí vodovodu ^{anebo} kanalizace, anebo učinit taková opatření, které zabezpečí nepoškození vodovodu ^{anebo} kanalizace a souvisejících prvků, zařízení a objektů;
 - v ochranném pásmu vodovodu ^{anebo} kanalizace nebude prováděno hutnění zásypů a konstrukčních vrstev komunikací či jiných zpevněných, (anebo i případně nezpevněných ploch) takovým způsobem, které by mělo za následek poškození vodovodu ^{anebo} kanalizace, či negativně ovlivněna statická únosnost konstrukce potrubí vodovodu ^{anebo} kanalizace anebo souvisejících zařízení či objektů, či realizací stavby a stavební činností způsobeny dočasné anebo trvalé deformace potrubí vodovodu ^{anebo} kanalizace, apod.; hutnění podkladových

vrstev pod zpevněné plochy a komunikace musí být prováděno po vrstvách (max. 100 mm); hutnicí stroje a zařízení (např. válce, vibrační desky anebo pěchy) mohou být pro takového případy použity s hutnicí (budící) silou max. 20 kN.

- * Při souběhu anebo křížení vedení inženýrských sítí se stávajícím vodovodem anebo kanalizací, budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle podmínek ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Při křížení podzemních inženýrských sítí se vodovodní potrubí ukládá pod kabelová vedení silová a sdělovací a pod plynovodní potrubí, ale nad stoky jednotné kanalizace a nad stoky oddílné kanalizace (čl. 4.5.3 ČSN 73 6005). Potrubí vodovodu lze ukládat pod stoku oddílné dešťové kanalizace, pokud je navrženo technické ochranné opatření (např. CHRÁNIČKA v délce ochranného pásma vodovodu = min. 1,50 m od vnější hrany potrubí vodovodu). Všechny stoky, které odvádějí jiné odpadní vody než dešťové, musí být uloženy hlouběji než vodovodní potrubí (čl. 4.8.1. ČSN 73 6005).

(Pozor: nezaměňovat prostorovou úpravu vedení inženýrských sítí s ochranným pásmem vodovodu anebo kanalizace.)

Před provedením zásypu výkopu v místech případného odkrytí vodovodu anebo kanalizace včetně souvisejících prvků, resp. v místech křížení a souběhů s vodovodem anebo kanalizací bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola vedení vodovodu anebo kanalizace včetně souvisejících prvků, kontrola provedení obsypů a podsypů stávajícího vodovodu anebo kanalizace, kontrola dodržení minimálních odstupů a vzdáleností mezi jednotlivými vedeními dle ČSN 73 6005. Povinnost kontroly se vztahuje i na vedení vodovodu anebo kanalizace a související prvky, které nebylo odhaleno.

Bez provedené kontroly nesmí být vedení vodovodu anebo kanalizace včetně souvisejících prvků a přípojek zasypány. Úplné zakrytí (zásyp) vodovodu anebo kanalizace může být provedeno až po kontrole ze strany PROVOZOVATELE.

- * Při žádosti o kontrolu uvede žadatel číslo jednací uvedené v úvodu tohoto stanoviska

- * Současně na konci stavby (nejlépe před provedením finálních úprav povrchu komunikací/terénu) bude na samostatnou objednávku STAVEBNÍKA (anebo jeho smluvního zhotovitele stavby), PROVOZOVATELEM vodovodu / kanalizace provedena kontrolní prohlídka stávajícího vedení a souvisejícího zařízení vodovodů anebo kanalizací, neporušenosti a přístupnosti stávajících vodárenských objektů a zařízení, správného osazení vodárenských anebo kanalizačních poklopů, funkčnosti vodovodních armatur, přístupnosti vývodů a funkčnosti vyhledávacího vodiče.

V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy PROVOZOVATELE vodovodu / kanalizace doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození vedení vodovodu anebo kanalizace včetně souvisejících prvků a přípojek během jeho stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s vedením vodovodu anebo kanalizace.

O všech těchto výše uvedených kontrolách vodovodu anebo kanalizace před zásypem (viz výše) bude PROVOZOVATELEM pořízen písemný zápis, který STAVEBNÍK následně doloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu jako součást dokladů přikládaných STAVEBNÍKEM při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby (pokud je nařizováno kolaudační řízení).

Výstupní protokoly musí být se závěrem „bez vad“, a budou STAVEBNÍKEM (anebo jeho smluvním zhotovitelem) předány v kopii na technické oddělení PROVOZOVATELE.

STAVEBNÍK je současně povinen (v případě, že z jakýchkoliv příčin se nebude moci na inkriminované místo dostavit zástupce PROVOZOVATELE) doložit PROVOZOVATELI průkaznou dokumentaci o nepoškození vedení, resp. souvisejících zařízení či objektů vodovodu anebo kanalizace a přípojek během výstavby, anebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s vedením, resp. souvisejícím zařízením či objekty vodovodu anebo kanalizace.

- * STAVEBNÍK je povinen (ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v jeho platném znění) provést neprodleně na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nové úrovni povrchu veškerých zařízení a příslušenství vodovodu anebo kanalizace, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou stavbu. (Jedná se např. o úpravu poklopů u stávajících vodárenských armatur, armaturních šachet anebo kanalizačních šachet, apod.).

- * Po dobu realizace předmětné stavby nesmí být nijak přerušen či omezen provoz (zásobování vodou anebo odvádění odpadních vod) stávající technické infrastruktury vodovodu anebo kanalizace provozované VAS anebo jakkoliv (i dočasně) omezen přístup ke stavbou dotčené

stávající technické infrastruktury vodovodu ^{anebo} kanalizace. Výjimku z tohoto tvoří pouze napojování nově budovaných staveb (vodních děl) technické infrastruktury vodovodu a kanalizace, ke kterým vydala VAS podmínky a souhlas samostatným vyjádřením.

* Veškeré zásahy do stávající technické infrastruktury vodovodu ^{anebo} kanalizace provozované VAS, omezení či přerušení provozu stávající technické infrastruktury vodovodu ^{anebo} kanalizace bez konkrétního souhlasu uděleného VAS a předem stanovených podmínek jsou nepřijatelné.

* Součástí dokladů předávaných STAVEBNÍKEM, resp. jeho smluvním zhotovitelem díla k ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDCE STAVBY před vydáním kolaudačního souhlasu (resp. ke kontrolní prohlídce stavby před vydáním povolení k předčasnému užívání předmětné stavby) bude POTVRZENÍ PROVOZOVATELE (VAS) o kontrole vodovodu vč. souvisejících objektů, prvků a zařízení provedené před obsypem potrubí vodovodu či souvisejících prvků, zařízení a objektů vodovodu a zásypaním výkopů / jam, stavební rýhy, apod., a to ve všech místech těsného souběhu ^{anebo} křížení s vodovodem, či kontrole nepoškození vodovodu či souvisejících prvků a objektů.

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ, PLYNOVODŮ, KONSTRUKCÍ, OPLOCENÍ, OPĚRNÝCH ZDÍ, VÝSADBY ZELENĚ, apod. V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU ^{anebo} KANALIZACE

* Níže uvedené podmínky platí pouze v případech, kdy v ochranném pásmu vodovodu ^{anebo} kanalizace budou budovány taková vedení zařízení, konstrukce, resp. prováděny výsadba zeleně:

* PROVEDENÍ KŘÍŽENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ A PLYNOVODU S VODOVODEM ^{anebo} KANALIZACÍ: V případě realizace kabelových vedení (např. elektrické zařízení distribuční soustavy [VN, NN], sítě veřejné osvětlení [VO], sítě elektronických komunikací) a plynovodu je nutno, z hlediska zajištění možnosti bezpečného přístupu k případným stavebním úpravám, opravám a údržbě stávajícího vodovodu ^{anebo} kanalizace, tato vedení v místech křížení a těsného souběhu s vedením vodovodu ^{anebo} kanalizace umístit do CHRÁNIČKY s přesahem min. 1,5 m na každou stranu od osy vodovodního ^{anebo} kanalizačního potrubí.

* Neprodleně po dokončení výstavby těchto sítí či vedení bude prokazatelně ze strany STAVEBNÍKA, resp. jeho smluvního zhotovitele stavby předáno PROVOZOVATELI (VAS) geodetické zaměření (na CD/DVD ^{anebo} e-mailem) míst křížení ^{anebo} těsných souběhů všech realizovaných vedení inženýrských sítí se stávajícím vedením vodovodu ^{anebo} kanalizace [geodetické zaměření bude provedené úředně oprávněným (autorizovaným) zeměměřičem a zpracované ve formě datových souborů tj. ve formátu *.dgn – verze 8, v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému Bpv], a to za účelem provedení kontroly míst křížení ^{anebo} těsných souběhů.

* POŽADAVKY NA PROVEDENÍ SLOUPŮ, KONSTRUKCÍ (např. veřejného osvětlení, osvětlení přechodů, semaforu, apod.): Pokud při realizaci stavby, jejíž součástí mají být konstrukce ^{anebo} sloupky, apod., nebude možno dodržet ochranné pásmo vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky (tj. min. 1,5 m od vnější hrany potrubí vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky), bude nutno betonové základy (patky) těchto konstrukcí založit min. o 1000 mm hlouběji než je uloženo dno stávajícího vedení vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky tak, aby stabilita takovéto konstrukce zůstala zachována i při odkrytí sousedního podzemního vedení vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky v případě opravy, údržby ^{anebo} stavební úpravy vodovodu ^{anebo} kanalizace. Z výše uvedených důvodů založit betonové základy (patky / pouzdra) sloupů v odstupu min. 600 mm od vnější stěny potrubí vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky.

* POŽADAVKY NA PROVEDENÍ OPLOCENÍ, apod.: Oplocení zasahující do ochranného pásma vodovodu ^{anebo} kanalizace musí být vybudováno jako lehce rozebíratelné, sloupky oplocení v prostoru křížení s vedením vodovodu ^{anebo} kanalizace musí mít rozestupy rovnající se šířce ochranného pásma těchto vedení tj. minimálně v šířce 3,0 m; v prostoru ochranného pásma vodovodu ^{anebo} kanalizace bude oplocení mezi sloupky provedeno bez základových pasů, patek či nadzemní zídky.

* POŽADAVKY NA PROVEDENÍ OPĚRNÝCH ZDÍ, PROTIHLUKOVÝCH STĚN, apod.: Pokud při realizaci stavby bude zasahovat konstrukce opěrné zdi /^{anebo} protihlukové stěny/ do ochranného pásma vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky (tj. min. 1,5 m od vnější hrany potrubí vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky), je nutno základy (resp. patky) těchto konstrukcí založit mimo ochranné pásmo vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky a tak, aby

stabilita takovéto konstrukce zůstala zachována i při odkrytí vedení vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky v případě provádění oprav, údržby ^{anebo} stavební úpravy vodovodu ^{anebo} kanalizace.

- * V prostoru ochranného pásma vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky musí být opěrná zeď /anebo protihluková stěna/ provedena jako lehce rozebíratelná a bez základových pasů či patek.
- * Základy opěrné zdi /anebo protihlukové stěny/ v prostoru křížení s vodovodním řadem ^{anebo} kanalizační stokou musí být provedeny v odstupu rovnajícím se ochrannému pásmu vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky (tj. min. 1,5 m od vnější hrany potrubí vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky).
- * Případná kolizní místa a konkrétní řešení související s vlastním provedením a umístěním konstrukce opěrné zdi (anebo protihlukové zdi) v ochranném pásmu vodovodního řadu ^{anebo} kanalizační stoky je nutno vždy předem projednat s PROVOZOVATELEM vodovodu a kanalizace.
- * Pokud nebude možné výše uvedené podmínky dodržet, pak bude nutné na náklady stavebníka realizovat přeložku vodovodu a kanalizace dle podmínek PROVOZOVATELE vodovodu a kanalizace.
- * POŽADAVKY NA VÝSADBU ZELENĚ (stromů, keřů, apod.): Výsadba stromů ^{anebo} keřů musí být provedena mimo ochranné pásmo vodovodu ^{anebo} kanalizace. Pro výsadbu stromů v těsné blízkosti hranic ochranného pásma vodovodu ^{anebo} kanalizace platí podmínka provedení vhodného protikořenového systému, který zabrání prorůstání kořenů do ochranného pásma vodovodu ^{anebo} kanalizace.
Konkrétní řešení související s vlastním umístěním a realizací konstrukcí ^{anebo} sloupů, kabelových vedení, oplocení, opěrných zdí, apod. ^{anebo} výsadbu stromů a keřů v ochranném pásmu vodovodu ^{anebo} kanalizace je nutno vždy předem projednat s PROVOZOVATELEM vodovodu / kanalizace.
- * OZNAMOVÁNÍ PORUCH, HAVÁRIÍ A POŠKOZENÍ VODOVODU ^{anebo} KANALIZACE:
V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu ^{anebo} kanalizace, ^{anebo} souvisejících vodárenských ^{anebo} kanalizačních zařízení vzniklého přímo či nepřímo činností stavby, STAVEBNÍK provede (sám ^{anebo} prostřednictvím svého dodavatele díla) neprodleně ohlášení poškození, poruchy či havárie PROVOZOVATELI na CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK VAS.

PODMÍNKY PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ STAVBY VODOVODU (SO 070 a SO 100) NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODOVODU

Níže uvedené podmínky platí pro přeložky vodovodů (viz SO 100 PŘELOŽKA VODOVODU) i pro novostavbu vodovodu (viz SO 070 VODOVODNÍ ŘAD K ČOV).

ASISTENČNÍ SLUŽBY PROVOZOVATELE VODOVODU PŘI PŘIPOJOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODOVODU

- * Veškeré práce a stavební činnosti STAVEBNÍKA (resp. jeho smluvního zhotovitele či dalších subdodavatelů) v rámci napojování na stávající technickou infrastrukturu vodovodu v provozování VAS a s tímto souvisejícími odstávkami stávající technické infrastruktury vodovodu musí být prováděny pouze za přímé asistence PROVOZOVATELE VODOVODU A KANALIZACE (VAS), na náklady STAVEBNÍKA (resp. jeho smluvního zhotovitele či dalších subdodavatelů) a v součinnosti a za podmínek stanovených PROVOZOVATELEM VODOVODU (VAS), a to na základě předem STAVEBNÍKEM (anebo jeho smluvním zhotovitelem díla) vystavené OBJEDNÁVKY, resp. SMLOUVY (tj. pokud takovouto formu vyžaduje STAVEBNÍK ^{anebo} jeho smluvní zhotovitel díla) uzavřené s VAS před samostatným připojováním navrhované stavby vodovodu do stávající technické infrastruktury vodovodu).
- * Příslušný návrh textu (vzor) OBJEDNÁVKY, resp. SMLOUVY si STAVEBNÍK ^{anebo} jeho smluvní zhotovitel díla v dostatečném časovém předstihu před zásahem do stávající technické infrastruktury vodovodu provozované VAS písemně vyžádá u VAS.
- * Bez příslušné OBJEDNÁVKY vystavené ze strany STAVEBNÍKA (anebo jeho smluvního zhotovitele díla), resp. bez SMLOUVY na provedení asistenčních služeb provozovatele vodovodu pro umožnění připojení na stávající technickou infrastrukturu vodovodu a s tím spojených odstávkách stávajícího vodovodu uzavřené mezi STAVEBNÍKEM (anebo jeho smluvním zhotovitelem díla) a PROVOZOVATELEM VODOVODU (VAS), ^{anebo} při nedodržení podmínek VAS stanovených pro připojení na stávající technickou infrastrukturu vodovodu a pro provedení odstávek vodovodu, nelze připojení na stávající vodovod realizovat.

- * Nedodržení podmínek stanovených PROVOZOVATELEM (VAS) bude považováno za porušení podmínek zákona č. 274/2001 Sb. v jeho platném znění se všemi z tohoto plynoucími sankcemi (pokutami) ve smyslu ustanovení tohoto zákona.

PROJEDNÁNÍ TERMÍNŮ PŘIPOJOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD A Odstávek VODOVODU

- STAVEBNÍK v dostatečném časovém předstihu, nejlépe cca 30 kalendářních dnů před jím plánovaným termínem odstávky vodovodu v souvislosti s napojováním realizované stavby vodovodu na stávající technickou infrastrukturu vodovodu projedná s PROVOZOVATELEM formou písemného ujednání konkrétní podrobné podmínky koordinace činností a prací souvisejících s odstávkou vodovodu a prováděním zásahů do stávající technické infrastruktury vodovodu.

Bez řádného předchozího projednání s PROVOZOVATELEM a odsouhlasení podrobných postupů a konkrétních termínů všech zásahů do technické infrastruktury vodovodu (vč. odstávek vodovodu) ze strany PROVOZOVATELE nelze připojení do stávající technické infrastruktury vodovodu realizovat.

- Současně STAVEBNÍK minimálně 18 kalendářních dnů před plánovaným termínem odstávky vodovodu v souvislosti s napojováním realizované stavby vodovodu na stávající technickou infrastrukturu vodovodu nahlásí PROVOZOVATELI konkrétní termín odstávky vodovodu (den, hodina od – do), a to za účelem plnění oznamovacích povinností PROVOZOVATELE dotčeným odběratelům o omezení anebo přerušení dodávky pitné vody - viz § 9, odst. 7, písm. b) Zákona č. 274/2001 Sb.).

- * Oznámení termínů všech připojování na stávající vodovod a odstávek vodovodu bude PROVOZOVATELI VODOVODU (VAS) v požadovaném předstihu zasláno na PODATELNÚ VAS divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava.

- * PROVOZOVATEL (VAS) si vyhrazuje právo určit konkrétní čas a datum provedení vč. zásahů do stávajícího vodovodu v provozování VAS vč. termínů odstávek vodovodu.

- * V době vlastního termínu odstávky vodovodní sítě a provádění zásahů do vodovodní sítě nesmí klesnout denní anebo noční venkovní teplota pod +5 °C.

OSTATNÍ POVINNOSTI STAVEBNÍKA A JEHO SMLUVNÍHO ZHOTOVITELE DÍLA PŘI A PŘIPOJOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD A Odstávkách VODOVODU

- Za projednání zásahů do stávající technické infrastruktury vodovodu, odstávek vodovodu, a koordinačních činností souvisejících se stavbou vodovodu je zodpovědný STAVEBNÍK.

Bez řádného předchozího projednání s PROVOZOVATELEM VODOVODU (VAS) a odsouhlasení podrobných postupů a konkrétních termínů všech zásahů do technické infrastruktury vodovodu (vč. odstávek vodovodu) ze strany VAS nelze připojení do stávající technické infrastruktury vodovodu realizovat.

- STAVEBNÍK před jím plánovaným připojováním na stávající technickou infrastrukturu vodovodu a s tím spojených odstávek vodovodu předem poskytne PROVOZOVATELI (VAS) PROJEKTOVOU DOKUMENTACI (postačí v kopii) vč. kopie platného (pravomocného) STAVEBNÍHO POVOLENÍ, podle které bude realizována stavba vodovodu (resp. rušení částí vodovodu) a také veškeré potřebné dokumenty, které si v souvislosti s realizací vodovodu vyžádá PROVOZOVATEL (VAS) – např. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (viz §156 stavebního zákona).

- Zahájení prací a stavebních činností v souvislosti se stavbou vodovodu bude PROVOZOVATELI VODOVODU (VAS) s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a dodavatele stavby (stavbyvedoucího).

- STAVEBNÍK musí zajistit a je zodpovědný za to, že stavba vodovodu bude prováděna profesně odbornou dodavatelskou firmou mající příslušné živnostenské oprávnění, a která má prokazatelně odbornou kvalifikaci ke stavbám vodohospodářských liniových staveb vodovodu a odpovídající zkušenosti vč. vybavení pro realizaci liniových staveb vodovodů.

- STAVEBNÍK, resp. jeho smluvní zhotovitel díla, musí mít v nákladech stavby zahrnutý náklady (náhrady) za vodné v souvislosti s odstávkami vodovodu, dodáním vody pro tlakové zkoušky vodovodu a proplachy vč. dezinfekce vodovodního potrubí z vodovodní sítě anebo pomocí autocisteren, dodáním vody pro zkoušky vodotěsnosti kanalizace (v případě provádění zkoušek vodotěsnosti vodou), a také náhrady za vodné v souvislosti se zpětným uvedením nově vybudované i provozně související technické infrastruktury vodovodu do bezpečného provozního stavu.

- * V případě, že voda z odstavovaných stávajících vodovodních řadů anebo voda vypuštěná z vybudovaného vodovodu (resp. kanalizace v případě provádění zkoušek vodotěsnosti vodou) a provozně související vodovodní sítě v souvislosti s uvedením do provozu bude vypuštěná do kanalizace v provozování VAS, tak součástí nákladů stavby musí být i náhrady za odvedení vod stávající kanalizací (stočné).

PODMÍNKY PRO UMOŽNĚNÍ A PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODOVODU

Níže uvedené podmínky platí pro přeložky vodovodů (viz SO 100) i pro novostavbu vodovodu (viz SO 070).

- * Samotné připojení vodovodu (tzn. přeložek vodovodů a prodloužení vodovodu k ČOV) na stávající technickou infrastrukturu vodovodu v provozování VAS bude možné provést až po prokázání řádného technického stavu, plné provozuschopnosti, funkčnosti a bezpečnosti budovaného vodovodu, a to tím, že STAVEBNÍK (anebo jeho smluvní zhotovitel stavby) provede:

- TLAKOVÉ ZKOUŠKY VODOVODU (podmínkou pro zahájení tlakové zkoušky je předložení kladečského plánu vodovodu zkoušeného úseku, tlaková zkouška se musí provádět za přítomnosti zástupce provozovatele vodovodu),

[k provedení tlakové zkoušky vodovodu je možno přistoupit nejméně po 12 hodinách (v případě potrubí z POLYETYLENU), resp. po 24 hodinách (v případě potrubí z LITINY s cementovou výstelkou) po napuštění potrubí vodou; plnění potrubí vodou je nutno provádět min. 1 hodinu a následně dokonale odvzdušnit; plnění potrubí před tlakovou zkouškou vodovodu se z praktických důvodů provádí z nejnižšího místa trasy vodovodu tak, aby vzduch mohl z potrubí uniknout přes dostatečně nadimenzovaná odvzdušňovací místa; po dobu napouštění vody zkoušeného potrubí musí být odvzdušňovací zařízení otevřené. Odvzdušnění potrubí nutno zkontrolovat před zkouškou; potrubí, která nejsou jistěna proti podélnému posuvu, musí být na koncích, v obloucích, na odbočkách a redukcích kotvena opěrným blokem proti silám, které vznikají v důsledku vnitřního tlaku; podrobné podmínky na provádění tlakové zkoušky stanoví PROVOZOVATEL (VAS)]

- DEZINFEKCI POTRUBÍ (plus příslušné proplachy potrubí),

[zkušební voda z potrubí tj. dezinfekční roztok s obsahem chloru] je nutno před napojením realizovaného vodovodu na stávající vodovod a před vypuštěním z nově vybudované části vodovodu naředit anebo neutralizovat tak, aby nebyly škodlivé]

- zajištění provedení laboratorní analýzy vzorku vody (KRÁCENÝ ROZBOR VODY) prostřednictvím akreditované laboratoře

[u vodovodního řadu bez odbočných větví se vzorek vody odebírá na konci vybudovaného vodovodního řadu tj. na nejvzdálenějším místě vybudované vodovodní sítě; v případě rozvětvené vodovodní sítě se vzorky vody odebírají na všech koncích jednotlivých větví vybudované vodovodní sítě – v případě pochybností určí místa pro odběr vzorků vody budoucí provozovatel vodovodu]

- a PROVOZOVATELI (VAS) prokazatelně před samotným provedením připojení dokončené funkční části vodovodu na stávající technickou infrastrukturu vodovodu předá všechny příslušné:

- PROTOKOLY O TLAKOVÝCH ZKOUŠKÁCH VODOVODU (s kladným výsledkem) ^[1];
- PROTOKOLY O PROVEDENÍ DESINFEKCE A PROPLACHŮ VODOVODNÍHO POTRUBÍ ^[1]
- PROTOKOLY O ANALÝZE VZORKU VODY – KRÁCENÝ ROZBOR VODY (s kladným výsledkem) ^[1] průkazně identifikovatelné k místu provedení dezinfekce potrubí, které budou splňovat limity stanovené pro pitnou vodu;

^[1] V případě neúspěšných odborných zkoušek vodovodu či nevyhovujících výsledků laboratorních analýz vzorků vody (rozborů vody), musí STAVEBNÍK (resp. jeho SMLUVNÍ ZHOTOVITEL díla) v rámci předmětné stavby a na své náklady provést (před napojením na stávající technickou infrastrukturu vodovodu) opakování těchto odborných zkoušek vodovodu, resp. nově provést dezinfekci a následný proplach vodovodního potrubí včetně opakování laboratorních analýz vzorků vody (rozborů vody).

* Bez splnění výše uvedených podmínek pro připojení na stávající technickou infrastrukturu vodovodu a předložení požadovaných dokumentů nebude vydán souhlas k napojení na stávající vodovod.

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- STAVEBNÍK (anebo jeho zplnomocněný zástupce) nejpozději do 14 kalendářních dnů od provedení připojení vodovodu na stávající vodovod předá zástupci VAS divize JIHLAVA GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY všech dokončených a zprovozněných částí vodovodu a DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vodovodu.
- Nejpozději však do 10 pracovních dnů od uskutečnění propojů dokončených částí vodovodu na stávající vodovod, bude na objednávku STAVEBNÍKA (anebo jeho smluvního dodavatele stavby) provedena ze strany PROVOZOVATELE (VAS):
 - kontrola funkčnosti a ovladatelnosti všech vodárenských armatur (šoupat, hydrantů) pod provozním tlakem vody,
 - kontrola funkčnosti vyhledávacího vodiče,Všechny tyto kontroly funkčnosti a ovladatelnosti všech vodárenských armatur, funkčnosti vyhledávacího vodiče musí být provedeny ještě před realizací vrchních částí konstrukcí komunikací a zpevněných ploch.
- STAVEBNÍK (anebo jeho smluvní zhotovitel stavby) současně při dokončení stavby vodovodu prokazatelně přizve VAS ke kontrole provedení armaturních šachet, čerpacích stanic (jsou-li součástí stavby vodovodu) a jejich vystrojení (tj. příslušnými potrubím, tvarovkami, armaturami, poklopy, žebříky, madly, apod.). Všechny tyto objekty musí být v době osazování všech zařízení, tvarovek, armatur a potrubí vyčištěné, nesmí se v nich nacházet žádný stavební materiál, voda, apod.

POŽADAVKY NA DOKLADOVOU ČÁST A DOKUMENTACI DOKONČENÉ STAVBY VODOVODU (PŘELOŽKY VODOVODU)

* Nejpozději v den konání ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY VODOVODU (v rámci kolaudačního řízení svolaného věcně a místně příslušným stavebním úřadem, resp. v případě povolování předčasného užívání dokončené části stavby vodovodu) předá STAVEBNÍK, anebo jeho zplnomocněný zástupce VAS divizi JIHLAVA následující kompletní doklady a dokumentaci (ve smyslu požadavků provádění vyhlášky č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu). Bez splnění této podmínky nebude ze strany PROVOZOVATELE (VAS) vydán souhlas s vydáním kolaudačního souhlasu stavby vodovodu.

* GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby) vodovodu a souvisejících stavebních objektů a provozních souborů včetně míst napojení na stávající vodovodní řad, těsného souběhu anebo křížení stavby vodovodu, s komunikací ve správě KSÚSKV, vodním tokem, železniční tratí, ostatními inženýrskými sítěmi (budovanými i stávajícími) nacházejícími se v ochranném pásmu vodovodu, apod.).

Geodetické zaměření bude provedeno před záhozem/zakrytím vodovodního potrubí, a to úředně oprávněným (autorizovaným) zeměměřičem /nebo geodetem a zpracované ve formě datových souborů tj. ve formátu *.dgn – verze 8, v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému Bpv.

* DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY VODOVODU a souvisejících stavebních objektů a provozních souborů (dále jen „DSPS“), která musí být zpracovaná v souladu s platnými prováděcími předpisy stavebního zákona (Vyhláška č. 499/2006 Sb. - viz § 125 odst. 6 Zákona č. 183/2006 Sb.). Tato „DSPS“ musí být ověřená oprávněným zástupcem zhotovitele stavby (stavbyvedoucím) a technickým dozorem investora; veškeré změny na stavbě musí být promítnuty do všech výkresů a příloh dokumentace skutečného provedení.

Součástí dokumentace skutečného provedení díla bude i výkres „KLADEČSKÉ SCHÉMA (PLÁN) VODOVODU“ (nový výkres, resp. výkres z dokumentace pro vydání STAVEBNÍHO POVOLENÍ opravený dle skutečnosti) s vyznačením vývodů vyhledávacího vodiče na terén (do poklopu/šachty).

* DOKLADY O PROVEDENÍ ODBORNÝCH ZKOUŠEK VODOVODU A KONTROL DÍLA:

Součástí předávaných dokladů budou i následující doklady prokazující kvalitu, funkčnost a

bezpečnost realizované stavby vodovodu (pokud již nebyly protokolárně předány VAS v rámci připojování na stávající vodovodní řad):

- PROTOKOLY O TLAKOVÝCH ZKOUŠKÁCH VODOVODU (s kladným výsledkem);
- PROTOKOLY O PROVEDENÍ DESINFEKCE A PROPLACHŮ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
- PROTOKOLY O ANALÝZE VZORKU VODY - KRÁCENÝ ROZBOR VODY (s kladným výsledkem) průkazně identifikovatelného k místu provedení dezinfekce potrubí), který bude splňovat limity dané pro pitnou vodu;

Součástí dokladů předávaných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu (resp. ke kontrolní prohlídce stavby před vydáním povolení k předčasnému užívání) stavby vodovodu

- PROTOKOLY O KONTROLE FUNKČNOSTI A OVLADATELNOSTI VŠECH VODÁRENSKÝCH ARMATUR (šoupat, hydrantů) pod provozním tlakem vody;
- PROTOKOLY O KONTROLE FUNKČNOSTI VYHLEDÁVACÍHO VODIČE;
- POTVRZENÍ PROVOZOVATELE (VAS) O OSAZENÍ ORIENTAČNÍCH TABULEK;
- POTVRZENÍ PROVOZOVATELE (VAS) O KONTROLE PROVEDENÍ VODÁRENSKÝCH OBJEKTŮ (armaturních šachet, uložení vodovodu v chráničkách, apod.) – pokud byly součástí realizované stavby vodovodu

Veškeré protokoly prokazující funkčnost vodovodu a kvalitu díla musí být bez vad a s kladným výsledkem.

*DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SHODU VLASTNOSTÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ S POŽADAVKY NA STAVBY (viz § 156 stavebního zákona);

* Toto vyjádření VAS nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby, které nebyly součástí předložené žádosti o vyjádření a dokumentace (příloh k žádosti). Veškeré změny dotýkající se stavby anebo stávající technické infrastruktury vodovodu a kanalizace provozované VAS, resp. případné nejasnosti či technické podrobnosti týkající se provedení vodovodu a kanalizace anebo napojování na stávající technickou infrastrukturu vodovodu a kanalizace je nutno předem projednat a odsouhlasit s VAS.

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření EG.D., a.s. ze dne 08.11.2021 zn. D8626-26149444:

* V ochranných pásmech (OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

* Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

* Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. Vytýčení kabelů zajistí zaměstnanec EGD.

* Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

* Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstraž. tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

* Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

- * Přizvání EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - * Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - * Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - * Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - * Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10.dne předchozího měsíce.
 - * Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - * Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
 - * Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na Nonstop linku EG.D.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 24.11.2021 zn. 5002495812, a to:
- NTL,STL plynovody a NTL, STL přípojky:
- * Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - * Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ – poskytnutý zákres je pouze orientační.
 - * Upozorňujeme na schválenou dokumentaci plynofikace v částech této lokality, jejíž trasy je nutno respektovat.
- Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
- * Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
 - * Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny min. 500mm od obrysu PZ.
 - * Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
 - * Úhel křížení kanalizace s plynárenským zařízením bude 90 stupňů. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60 stupňů.
 - * Křížení a souběh kanalizace a vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními (PZ) přípojkami musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab.1 a 2.
 - * Budované objekty (např. šachty, vpusti..) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 70204, čl. 14.5 a 14.6 – min. 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma plynovodu.
 - * Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - * Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně.
 - * Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
 - * V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční (neprovozovaná) plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.
 - * Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ustanovení § 2925 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto

důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů.

- * Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů.
- * Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle zák.č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- * Nedodržení podmínek uvedených ve stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- * Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopová technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (popř. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- * Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ betonových panelů v místě přejezdu PZ.
- * Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

- * Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná regionální oblast Zdarma. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden s v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTÝČENÍ A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTÝČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTÝČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
- * Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- * Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zák.č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- * Při provádění stavební činnosti prací v ochranném pásmu plynovodního zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynovodního zařízení a ovlivnění jeho provozu. Nebude-li použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- * V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechna její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- * Odkrytá PZ zařízení budou průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jeho poškození.
- * Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- * Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- * Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru, atd.).

- * Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby v bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - * O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - * Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky před zásypem řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, které naleznete na naší webové adrese a v souladu s ČSN EN 12007 1-4, TPG 702 01 a TPG 702 04.
 - * Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 - * Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost vyhodnocena provozovatele PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha ze dne 09.0.2022 č.j. 510838/22, a to:
- * Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření společnosti CETIN a.s.
 - * Všechna křížení pod trasou PVSEK.
 - * Dodržet ČSN 73 6005.
 - * Ve vzdálenosti blíže než 1 m nepoužívat mechanizaci.
 - * Nesouhlasíme s odkrýváním kabelové trasy z důvodu pokládky IS (vyjma křížení).
 - * Kanalizační šachty umísťovat mimo trasu a ochranné pásmo PVSEK.
 - * Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, který kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN, a.s. Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN, a.s.
 - * Před záhozem přizvete ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy našeho pracovníka. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.
 - * Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.
 - * Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
10. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o., Oblastního ředitelství Brno ze dne 23.11.2021 zn. 21216/2021-SŽ-OR BNO-OPS, a to :
- * Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o dráhách v platném znění a bude k ní vydán souhlas Drážního úřadu. Žádá se: Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.
 - * Zhotovitel se zavazuje řídit při všech pracích na díle, v souladu se zákonem o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušnými interními předpisy SŽ Bp1 (Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací) a SŽ Bp3 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace). (Dokumenty jsou k dispozici na webu SŽ: <https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-doprovazovane-zdc>).
 - * Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodrženy pravidla pro zajišťování vstupů do kolejiště a na drážní pozemky v ochranném pásmu dráhy.

- * Zhotovitel provede ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, na místně příslušné operační středisko HZSP Správy železnic - JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod, nepoplachové č. tel. 725 344 673 nebo e-mail hzhshbroper@spravazeleznice.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.
 - * Dojde-li k úniku plynu v souvislosti s realizací předmětné stavby je stavebník/zhotovitel stavby povinen zejména:
 - ihned kontaktovat pohotovostní službu provozovatele plynového zařízení na lince 1239
 - informovat územně příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného sboru č. tel. 112
 - informovat prostřednictvím operačního střediska HZSP SŽ - JPO Havlíčkův Brod poplachové č. tel. 725 344 673 hlavního dispečera pro řízení provozu v předmětném traťovém úseku a dispečera elektro OŘ
 - zastavit práce, vypnout motory strojů
 - neužívat otevřený oheň, elektrické spotřebiče a jiné iniciační zdroje (zejména mobilní telefony, radiostanice, fotoaparáty) v místě vzniku výbušné atmosféry (nebezpečí zapálení výbušné směsi)
 - zabránit v přístupu nepovolaných osob na staveniště s únikem plynu
 - vyzoomět uživatele bezprostředně ohrožených – přilehlých nemovitostí o úniku plynu.
 - * Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.
 - * Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů zejména:
 - musí být zajištěno dodržování zákazu kouření a používání otevřeného ohně nebo jiných zdrojů vznícení/zapálení
 - musí být učiněna opatření k zabránění samovolného vybití statické elektřiny z potrubí z plastů
 - k dispozici musí být připravené v dostatečném množství vhodné hasicí přístroje k okamžitému zásahu popř. stanovena další opatření k zabránění vzniku či šíření požáru v ochranném pásmu dráhy
 - práce na plynových zařízeních se budou provádět podle písemného pracovního postupu, který musí být schválen provozovatelem plynárenského zařízení. S pracovním postupem musí být prokazatelně před zahájením dané akce seznámeny všechny osoby, které budou práce provádět, zajišťovat a kontrolovat. Pracovní postup, vypracovaný externím dodavatelem, bude předem projednán a prokazatelně odsouhlasen provozovatelem plynárenského zařízení
 - * Správa mostů a tunelů Brno požaduje uzavřít smlouvu o umístění a provozování kanalizace pod železničními mosty v žkm 85,204 a 85,660.
 - * Vyjádření Správy pozemních staveb Brno (dále jen SPS Brno):
 Požadujeme, z důvodu napojení výpravní budovy a budovy RZZ na tento nový kanalizační řad obce Rantířov, být obcí informováni v dostatečném předstihu o termínu zahájení této stavby, nejlépe ihned kdy obec bude tento termín zahájení realizace znát.
 Zástupce SPS Brno ve věcech technických, pan Jiří Vich, mobil 602 562 328, e-mail: VichJ@spravazeleznice.cz. vstoupí v jednání s místní samosprávou pro vzájemnou koordinaci.
 Samotné zahájení stavby bude oznámeno místnímu správci SPS Brno panu Pomajzlovi, mobil 724 819 568, e-mail: pomajzl@spravazeleznice.cz.
 - * Za škody způsobené provozovateli dráhy nebo dopravci z důvodu realizace stavby bude odpovídat investor stavby.
 - * Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně pro akci „**Splašková kanalizace a ČOV**“.
11. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska ČD – Telematika a.s. ze dne 09.11.2021 č.j. 1202121308, a to :
- Žadatel je povinen:
- * Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací vytyčit.
 - * Vytýčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dní před požadovaným termínem vytýčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být

uvedeno jednacím číslem vyjádření a datum vyjádření. V případě, že je žadatelem právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

- * Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
 - * Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
 - * Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
 - * Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené na výkresové dokumentaci.
 - * Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.
 - * Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
 - * Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.
 - * Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
- V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedení (zařízení), je žadatel dále povinen:
- * Neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T, zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo zcizení.
 - * **Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T (telefonicky) každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení.**
 - * Nutno dodržet všeobecné podmínky SŽDC s.o. uvedené v příloze vyjádření.
 - * Před započatím stavby (zemních prací) je nutné požádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu.
 - * Křížení a odstup od stávajících tras v naší správě musí být dle platných norem a předpisů (ČSN 73 6005).
 - * Nad Kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost. Musí být ochráněny před poškozením. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. Kabel musí zůstat během stavby v provozu. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T a.s.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČD a.s., Regionální správy majetku Brno ze dne 24.08.2018 č.j. 2455/2018-RSMBRNO (platnost prodloužena vyjádřením ze dne 17.10.2019 č.j. 3482/2019-RSMBRNO a ze dne 10.11.2021 č.j. 3619/21-RSMBRNO), a to :
- * Před vlastním zahájením stavby poskytne investor projektovou dokumentaci, dle které bude stavba realizována, a to v tištěné i digitální formě.
 - * před zahájením stavebních prací na pozemcích ČD a.s. budou tato protokolárně předána s pracovníkem ČD a.s. zároveň požadujeme pozvat ke kontrole pozemku s předáním po dokončení stavby.
 - * Pokud by při stavbě došlo k potřebě dočasného záboru pozemků včetně zařízení staveniště a přístupových cest ve vlastnictví ČD a.s., **musí být** před zahájením stavebních prací uzavřena **nájemní smlouva** mezi zhotovitelem (investorem) a RSM Brno – nutno projednat v dostatečném předstihu.
 - * Na pozemek dráhy nesmí být trvale ukládána žádná zemina, stavební materiál ani žádný odpad, ale tyto budou likvidovány dle zák.č. 185/2001 Sb. na náklady stavebníka. Pozemek v okolí dráhy musí být náležitě upraven a přebytečný materiál odvezen na určenou skládku. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými deriváty z používané mechanizace, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.
 - * Po vytyčení trasy v případě její kolize s jinými stavbami ČD a.s. a v případě nutnosti přeložek může být toto provedeno pouze **se souhlasem ČD a.s., ale na náklady stavebníka.**

- * Stavební firma musí dodržovat při provádění prací vyhl. Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Stavba v řešeném území nesmí narušit provozuschopnost drážních zařízení.
 - * Povrch terénu bude po ukončení prací **uveden do původního stavu a řádně zpevněn**, budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby.
 - * RSM Brno požaduje dodat po dokončení stavby zápis ze závěrečné kontrolní prohlídky, dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán stavby umístěné na pozemku dráhy.
 - * Po ukončení stavebních prací bude dle skutečného stavu (geometrické zaměření) neprodleně po vydání kolaudačního souhlasu k výše uvedenému pozemku uzavřena smlouva o zřízení služebnosti (právo vstupu za účelem provádění udržovacích a opravných prací).
 - * Případné změny a doplňky, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo v obvodu dráhy, musí být znovu projednány s ČD a.s., RSM Brno.
13. Budou dodrženy podmínky souhlasu Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územního odboru Plzeň ze dne 23.12.2021 č.j. DUCR-76574/21/Wm, a to :
- * Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - * Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - * Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případně výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - * Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými účinky elektrické trakce dráhy 25kV/50Hz.
 - * Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle §7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. , o drahách, ve znení pozd. předpisů.
14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska KHS kraje Vysočina, Jihlava ze dne 11.07.2022 č.j. KHSV/14443/2022/JI/HOK/Kom, a to:
- * K řízení o uvedení stavby do provozu bude předložen krácený rozbor vody z nové přípojky vodovodního veřejného řadu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění.
 - * Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění. Potřebné doklady budou k dispozici ke kolaudaci stavby .
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany přírody ze dne 12.06.2022 č.j. MMJ/OŽP/105753/2022-DvO:
- * U dřevin v blízkosti stavby bude zajištěna jejich ochrana před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Je nutné dodržet arboristické standardy AOPK ČR SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Dodržena budou také ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a to zejména: Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN - V kořenové zóně dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 - Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky, přičemž nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.
 - * U některých vzrostlých stromů v centru obce (především lípy na pozemku p.č. 306/2, k.ú. Rantířov u křižovatky, lípa na pozemku p.č. st. 83, k.ú. Rantířov na rohu) není možné dle PD technicky dodržet minimální vzdálenost dle bodu 1, proto je v PD specifikován postup pro ochranu kořenových systémů stromů, který musí být dodržen. Tyto stromy v blízkosti výkopů budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, a dle potřeby i korun stromů a ochranou okolního půdního prostoru proti zhutnění. Vytýčení chráněného kořenového prostoru nesmí být v průběhu stavby poškozeno ani přemístěno či odstraněno. Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání materiálů, umísťování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek apod. je zakázána.

- * Spodní větve stromů, zasahující nad budovanou kanalizací, mohou být zakráčeny do průměru 5 cm, popř. dočasně vyvázány vzhůru. Případný řez stromů musí být veden v souladu se standardy AOPK SPPK A02 022:2015 odborným arboristou.
 - * Při samotné realizaci stavby v blízkosti vzrostlých stromů je nezbytné zajistit přítomnost odborného dozoru – certifikovaného arboristy konzultanta, který by přímo na místě řešil nejvhodnější způsob případného zásahu. O jeho přítomnosti, konzultacích a případných zásazích bude proveden zápis do stavebního deníku a bude pořízena fotodokumentace.
 - * Pokud se po konzultaci s arboristou ukáže jako nezbytné kácení některých stromů, je to možné pro stromy s obvodem nad 80 cm, případně zapojené porosty dřevin nad 40 m², až na základě pravomocného povolení příslušného orgánu ochrany přírody (v tomto případě OÚ Rantířov). Žádost o kácení podává vlastník pozemku, popř. jiný oprávněný žadatel se souhlasem vlastníka. Jako příloha žádosti o kácení je nezbytné doložit stanovení ekologické hodnoty kácených dřevin. V rozhodnutí o kácení bude na základě ekologické hodnoty dřevin uložena náhradní výsadba. Tuto částku je nutné zahrnout do nákladů akce.
 - * Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona – obecná ochrana rostlin a živočichů (bude zabráněno zraňování a úhynům živočichů atd.).
16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – souhlasu s vydáním stavebního povolení pro stavby na lesním pozemku a v ochranném pásmu lesa Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu státní správy lesů ze dne 28.06.2022 č.j. MMJ/OŽP/111715/2022:
- * **O dočasné odnětí pozemků** určených k plnění funkcí lesa (§15 -18 zák.č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých předpisů) **požádá stavebník nejpozději dva měsíce před zahájením stavby.** Náležitosti podání žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou uvedeny ve vyhlášce MZe č. 77/1996 Sb.
 - * Po kolaudaci požádá stavebník o trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa – areál ČOV a část lesního pozemku p.č. 64/1 (odkoupené části z p.č. 58/3, 64/1 v k.ú. Rantířov).
 - * Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření ARCHAIA Brno, z.ú. ze dne 08.10.2018, a to :
- * Stavebník v době přípravy stavby, při níž hrozí narušení, poškození či zničení archeologických nálezů zašle písemně Oznámení o zahájení stavební nebo jiné činnosti s uvedením všech kontaktních údajů a poskytnutím informací o rozsahu stavebních prací, na základě kterých se provede výpočet nákladů k provedení záchranného archeologického výzkumu. Toto Oznámení zašle Archeologickému ústavu AVČR Brno.
 - * Archeologický ústav nebo jiná organizace oprávněná k provádění archeolog. výzkumů v době přípravy stavby předloží stavebníkovi návrh dohody o podmínkách, za jakých bude záchranný archeolog. výzkum proveden, přičemž tato dohoda musí být oběma stranami dle § 22 zák.č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči uzavřena ještě před jakýmkoliv zásahem stavebníka do země. Nedojde-li k uzavření dohody, určí podmínky provádění archeolog. výzkumu dle uvedeného zákona krajský úřad.
 - * Stavebník umožní Archeologickému ústavu nebo jiné organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provedení archeolog. výzkumu na předmětné stavbě v souladu s odbornými standardy, v souladu s rozsahem stavebních prací a podle závažnosti zjištěných archeolog. situací a movitých archeolog. nálezů.
 - * Stavebník předloží nálezovou zprávu, kterou po řádném provedení záchranného archeolog. výzkumu obdržel od Archeolog. ústavu nebo od organizace provádějící archeolog. výzkum jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, pakliže to bude po něm bude pro účely kolaudace či předání stavby vyžadováno.
18. Před zahájením prací bude Magistrátu města Jihlavy, OŽP oznámeno jméno stavebního podnikatele a osoby provádějící stavební dozor.
19. Po dokončení stavby kanalizace (před záhozem) a po dokončení stavby technologických nádrží ČOV budou vodoprávním úřadem provedeny kontrolní prohlídky stavby, vodoprávním úřadu budou termíny písemně oznámeny min. 7 dní předem.
20. Po dokončení stavby musí být pozemky dotčené stavbou kanalizace a ČOV uvedeny do původního, resp. řádného stavu.
21. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě kanalizace a o povolení k užívání stavby ČOV ve zkušebním provozu. K žádostem bude doloženo: projektová dokumentace skutečného provedení stavby a zaměření skutečného provedení stavby s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délek v systému Microstation, doklad o zkouškách těsnosti kanalizace, zápis o předání a převzetí díla, kopie stavebního deníku,

atesty použitých materiálů, doklad o likvidaci odpadů ze stavby, provozní řád ČOV, doklad o těsnosti nádrží ČOV, revize elektro na ČOV, doklad o komplexním vyzkoušení technologie ČOV, doklad o tlakových zkouškách přeloženého vodovodu, protokol o funkčnosti vodovodních armatur a vyhledávacího vodiče u vodovodu, zápis o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí, rozbor vody z vodovodu a vodovodní přípojky (nesmí být starší 6 měsíců), závazné stanovisko Drážního úřadu ke kolaudaci, doklad o likvidaci kalů z ČOV (např. smlouva/dohoda s organizací, které má k této činnosti oprávnění), provozní řád nové kanalizace, kanalizační řád veřejné kanalizace obce Rantířov.

IV. stanovuje se, že stavbu kanalizace lze užívat je na základě kolaudačního souhlasu

V. stanovuje se, že stavba ČOV Rantířov bude uvedena do zkušebního provozu

VI. stanovuje se termín pro dokončení stavby: 31.12.2026

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00543730 v zastoupení Ing. Vladimírem Kličkou, projekce VH staveb, Boršov 57, 5488 05 Dušejov, provoz: Rantířovská 9, 586 01 Jihlava, IČO 62796836
- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverří, 602 00 Brno 2, IČO 70890013
- České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063
- ZZN Pelhřimov a.s., Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov, IDDS xujtfzg
- Obec Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00543730
zastoupení pro: Adam Richard, č. p. 147, 58841 Rantířov
Alešová Vladimíra, č.p. 161, 26203 Malá Hraštice
Horáček Jiří, č.p. 127, 58842 Šimanov
Horáčková Miloslava, č.p. 86, 58841 Rantířov
Pokorná Šárka, U Boroviny 3468/15, 58601 Jihlava
Altrichterová Markéta, č.p. 140, 58841 Rantířov
Vokáč Jan, č.p. 140, 58841 Rantířov
Bambula Jiří, č.p. 57, 58841 Rantířov
Bambulová Stanislava, č.p. 57, 58841 Rantířov
Bambulová Hana, č.p. 80, 58841 Rantířov
Bárta Vít MUDr., č.p. 157, 58841 Rantířov
Bártová Eva MUDr., č.p. 157, 58841 Rantířov
Bartoš Josef, č.p. 93, 58841 Rantířov
Bartošová Zdeňka, č.p. 93, 58841 Rantířov
Bína Marian, č.p. 41, 58856 Řídelov
Blažek Karel, č.p. 117, 58841 Rantířov
Blažková Dana, č.p. 117, 58841 Rantířov
Bohatá Lenka, č.p. 21, 58841 Rantířov
Bohatý Petr, Lípová 322/9, Horní Kosov, 58601 Jihlava
Bohuslav Miloš, č.p. 119, 58841 Rantířov
Bohuslavová Romana, č.p. 119, 58841 Rantířov
Brychta Adam Ing. arch., Fibichova 979/69, 58601 Jihlava
Brychtová Ivana Mgr., Fibichova 979/69, 58601 Jihlava
Coufal František, č.p. 107, 58841 Rantířov
Coufalová Marcela, č.p. 107, 58841 Rantířov
Coufal Petr Ing., č.p. 169, 58841 Rantířov
Coufalová Jana MVDr., č.p. 169, 58841 Rantířov

Čech Jiří Ing., č.p. 163, 58841 Rantířov
Čechová Zuzana Ing., č.p. 163, 58841 Rantířov
Čurda Petr, č.p. 160, 58841 Rantířov
Daňhel František, č.p. 116, 58841 Rantířov
Daňhelová Pavla, č.p. 116, 58841 Rantířov
Dobeš Jiří MUDr., č.p. 97, 58841 Rantířov
Dobešová Jolana, č.p. 97, 58841 Rantířov
Držmíšek Daniel Ing., Henčov 69, 58601 Jihlava
Držmíšková Pavlína, č.p. 41, 58841 Rantířov
Dufek Martin, č.p. 70, 58841 Rantířov
Dvořák Petr, č.p. 131, 58841 Rantířov
Dvořáková Romana, č.p. 131, 58841 Rantířov
Dvořák Rostislav JUDr., č.p. 168, 58841 Rantířov
Fišerová Dana, č.p. 142, 58841 Rantířov
Fleischmanová Zuzana, č.p. 8, 58841 Rantířov
Gerstner Otavová Tereza, č.p. 9, 58841 Rantířov
Havlíček Jiří, Vančurova 4353/7, 58601 Jihlava
Havlíčková Oldřiška, Vančurova 4353/7, 58601 Jihlava
Hávová Nikol Ing., Loučky 1, 58833 Vılanec
Krpálek Tomáš, Březinova 3673/44, 58601 Jihlava
Heřman Jiří Ing., č.p. 167, 58841 Rantířov
Heřmanová Yvetta, č.p. 167, 58841 Rantířov
Hlavnička Jiří, Hálkova 1008, 39601 Humpolec
Hon Ondřej MUDr., č.p. 81, 58841 Rantířov
Honová Lenka Mgr., č.p. 81, 58841 Rantířov
Hons Martin, č.p. 88, 58841 Rantířov
Horňák Michal Ing., č.p. 148, 58841 Rantířov
Hrdlička Jiří Ing., č.p. 154, 58841 Rantířov
Hrdličková Martina, č.p. 154, 58841 Rantířov
Hříbek Daniel, č.p. 101, 58841 Rantířov
Hříbková Michaela, č.p. 101, 58841 Rantířov
Hula Karel, č.p. 84, 58841 Rantířov
Hulová Hana, č.p. 84, 58841 Rantířov
Chváta Josef, č.p. 98, 58841 Rantířov
Chváta Josef, č.p. 98, 58841 Rantířov
Chvátalová Zdeňka, č.p. 98, 58841 Rantířov
Janíková Kateřina, Seifertova 1832/57, 58601 Jihlava
Jaroš Jaroslav, č.p. 19, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
Jarošová Ludmila, č.p. 19, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
Jelínek Michal, č.p. 54, 58841 Rantířov
Jenčová Alena, č.p. 65, 58841 Rantířov
Jileček Vladimír Ing., Letní 144/14, Horní Kosov, 58601 Jihlava
Jilečková Lucie, Letní 144/14, Horní Kosov, 58601 Jihlava
Kacařířková Milena, č.p. 106, 58841 Rantířov
Kameník Pavel, č. p. 56, 58841 Rantířov
Kameníková Bohuslava, č.p. 56, 58841 Rantířov
Kameník Roman, č.p. 61, 58841 Rantířov
Kameníková Šárka, č.p. 61, 58841 Rantířov
Kazda Tomáš, č.p. 141, 58841 Rantířov
Kazdová Pavla, č.p. 141, 58841 Rantířov
Kleilová Gabriela, č.p. 113, 58841 Rantířov
Kolář Karel, č.p. 136, 58841 Rantířov
Kolros Petr, č.p. 146, 58841 Rantířov
Kosak Martin, č.p. 181, 58841 Rantířov
Kosaková Pavlína Bc., č.p. 181, 58841 Rantířov
Kourek Josef, č.p. 55, 58841 Rantířov
Kourková Iva Ing., č.p. 55, 58841 Rantířov
Kovář Libor Ing., č.p. 179, 58841 Rantířov
Kovářová Helena, č.p. 179, 58841 Rantířov

Králová Marcela, č.p. 155, 58841 Rantířov
 Kratochvílová Zdislava, č.p. 53, 58841 Rantířov
 Musiolková Bohuslava PhDr., Foltýnova 1020/2, Bystrc, 63500 Brno
 Krejčová Jitka, Havlíčkova 2315/104, 58601 Jihlava
 Sedmíková Milena, Brněnská 5261/63a, 58601 Jihlava
 Kubaštová Věra Bc., č.p. 2, 58841 Rantířov
 Kubíková Jana, č.p. 91, 58841 Rantířov
 Kubín Radek, č.p. 66, 58841 Rantířov
 Kučerová Petra, DiS., č.p. 175, 58841 Rantířov
 Kukla Martin Ing., V Cihelnách 370, 39464 Počátky
 Kuklová Mária, č.p. 156, 58841 Rantířov
 Lacena Tomáš, č. p. 77, 58841 Rantířov
 Laňková Eva, č.p. 75, 58841 Rantířov
 Lapka Jiří, č.p. 128, 58841 Rantířov
 Lapková Ivana, č.p. 128, 58841 Rantířov
 Lavička Zdeněk MUDr., č.p. 133, 58841 Rantířov
 Lavičková Magdaléna, č.p. 133, 58841 Rantířov
 Lerchová Sylva MUDr., Kaštanová 472/36, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Lukeš Jiří, č.p. 76, 58841 Rantířov
 Lukeš Miroslav, č.p. 102, 58841 Rantířov
 Lukešová Marie, č.p. 102, 58841 Rantířov
 Lukešová Petra, Nové sady 357/27, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Valentová Eva, č.p. 83, 58841 Rantířov
 Maláčová Markéta, č.p. 152, 58841 Rantířov
 Másilko Vladimír, č.p. 137, 58841 Rantířov
 Matějka Libor, č.p. 79, 58841 Rantířov
 Medlínová Anna, č.p. 35, 58841 Rantířov
 Menšík Daniel, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšík Tomáš, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšíková Adéla, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšíková Romana, č. p. 90, 58841 Rantířov
 Menšík Karel, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšíková Libuše, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšík Luboš, č. p. 135, 58841 Rantířov
 Menšíková Iveta, č. p. 135, 58841 Rantířov
 Menšík Robert, č.p. 123, 58841 Rantířov
 Menšík Zdeněk, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Menšíková Renata, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Menšíková Liběna, Leoše Janáčka 2608/33, 58601 Jihlava
 Menšíková Renata, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Michalíková Iveta, Nová 425, 25070 Odolena Voda
 Paulík Milan, č.p. 115, 58841 Rantířov
 Paulíková Soňa, č.p. 115, 58841 Rantířov
 Mutl Jiří, Husova 1648/36, 58601 Jihlava
 Mutlová Alena, Husova 1648/36, 58601 Jihlava
 Neubauer Vlastimil, č.p. 112, 58841 Rantířov
 Neubauerová Věra, č.p. 112, 58841 Rantířov
 Nosek Alexander MUDr., č.p. 171, 58841 Rantířov
 Nosková Zuzana Ing., č.p. 171, 58841 Rantířov
 Novák Josef, č.p. 139, 59233 Radešínská Svratka
 Novotný Karel, č.p. 62, 58841 Rantířov
 Novotný Tomáš, č.p.1, 58841 Rantířov
 Pačutová Marie, č.p. 174, 58841 Rantířov
 Palán Václav, č.p. 92, 58841 Rantířov
 Paúr Libor, č.p. 130, 58841 Rantířov
 Pavelec Marek, č.p. 100, 58841 Rantířov
 Pavlíček Petr, Riegrova 2519/6, 58601 Jihlava
 Pecina Pavel, č.p. 151, 58841 Rantířov
 Pech Pavel, č.p. 125, 58841 Rantířov

Pech Petr, č.p. 126, 58841 Rantířov
 Pelant Roman, č.p. 121, 58841 Rantířov
 Pelantová Jitka, č.p. 121, 58841 Rantířov
 Pelhřimov a. s., Nádražní 805, 39301 Pelhřimov
 Pfeiferová Petra PhDr., Mgr., Ing., U Děkanky 1650/16, Nusle, 14000 Praha 4
 Pfeiffer Siegfried Wilhelm, Hauffstrasse 28, Pfullingen 72793, SRN
 Pfeifferová Emilie, č.p. 89, 58841 Rantířov "
 Plch Petr, č.p. 180, 58841 Rantířov
 Plch Petr, č.p. 22, 58841 Rantířov
 Prášil Aleš Ing., č.p. 153, 58841 Rantířov
 Prášilová Monika Ing., č.p. 153, 58841 Rantířov
 Prchal Tomáš, č.p. 139, 58841 Rantířov
 Prchalová Marion, č.p. 139, 58841 Rantířov
 Reiterman Jan, č.p. 31, 58841 Rantířov
 Rod Tomáš, č.p. 96, 58841 Rantířov
 Rodová Hana, č.p. 96, 58841 Rantířov
 Rudolf Jan Ing., Dlážďená 1181, 69142 Valtice
 Rudolfová Alžbeta Ing., č.p. 170, 58841 Rantířov
 Růžicková Petra, č.p. 63, 58851 Dolní Cerekev
 Sankot Luboš, č.p. 121, 58603 Malý Beranov
 Severová Iveta, Okrajová 272/55, Staré Hory, 58601 Jihlava
 Schwarz Petr, č.p. 72, 58841 Rantířov
 Sixt Michael Dietmar, Kniebisstrasse 16, Magstadt 71106, SRN
 Skálová Bohumíra, Za Tratí 460/6, 58851 Batelov
 Talpová Radka, č.p. 141, 58861 Kostelec
 Skořepa Martin, č.p. 127, 58841 Rantířov
 Slavík Pavel, č.p. 69, 58841 Rantířov
 Smrčka Aleš, č.p. 74, 58841 Rantířov
 Smrčková Martina, č.p. 74, 58841 Rantířov
 Šašek Vladimír Ing., č. p. 4, 58841 Rantířov
 Ščepka Petr, č.p. 158, 58841 Rantířov
 Ščepková Milena, č.p. 158, 58841 Rantířov
 Šilhart Jaromír, č.p. 118, 58841 Rantířov
 Šilhartová Jaroslava, č.p. 118, 58841 Rantířov
 Široký Pavel Ing., č.p. 178, 58841 Rantířov
 Tůmová Zlata Bc., Úzká 466, 58301 Chotěboř
 Škarek Pavel, č.p. 132, 58841 Rantířov
 Šťastný Ladislav, č.p. 37, 58841 Rantířov
 Šťastná Marta, č.p. 37, 58841 Rantířov
 Šťastný Michal Ing., č.p. 182, 58841 Rantířov
 Šťastná Vendula, č.p. 182, 58841 Rantířov
 Tesař Karel, Wolkerova 1887/43, 58601 Jihlava
 Tlustá Andrea, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Tomek Libor, Zborovská 2590/24, 58601 Jihlava
 Tomková Alena, č.p. 114, 58841 Rantířov
 Trnka Jiří Ing., č.p. 164, 58841 Rantířov
 Trojan Miroslav Ing., č.p. 159, 58841 Rantířov
 Vacková Iva, č.p. 55, 58841 Rantířov
 Valentová Eva, č.p. 83, 58841 Rantířov
 Varhaník Josef, č.p. 99, 58841 Rantířov
 Varhaníková Věra, č.p. 99, 58841 Rantířov
 Vašáková Klára, č. p. 33, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
 Verner Lubomír, č.p. 108, 58841 Rantířov
 Vernerová Eva, č.p. 108, 58841 Rantířov
 Veselý Zdeněk, č.p. 82, 58841 Rantířov
 Vinterlíková Pavlína, č. p. 129, 58841 Rantířov
 Vokáč Michal, Kmochova 1156, 25301 Hostivice
 Vondrák Jan, č.p. 122, 58841 Rantířov
 Vondrák Luboš, č.p. 68, 58841 Rantířov

Vondrák Martin, č.p. 120, 58841 Rantířov
 Vondráková Eva, č.p. 120, 58841 Rantířov
 Vondráková Renáta Mgr., Hyacintová 3234/11, Záběhlce, 10600 Praha 10
 Vyskočil Radim Ing., č.p. 138, 58841 Rantířov
 Wania Arnošt, Zimní 407/7, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Waniová Vlasta, Zimní 407/7, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Zalábková Emilie, č.p. 14, 58841 Rantířov
 Zámorský Pavel, č.p. 24, 58841 Rantířov
 Zdarsová Iva, č.p. 64, 58841 Rantířov
 Zejda Jiří, č.p. 111, 58841 Rantířov
 Zejdová Eliška, č.p. 111, 58841 Rantířov
 Zemánek Vít, č.p. 123, 58841 Rantířov

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, obdržel dne 06.06.2022 žádost Obce Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00543730 v zastoupení Ing. Vladimírem Kličkou, projekce VH staveb, Boršov 57, 5488 05 Dušejov, provoz: Rantířovská 9, 586 01 Jihlava, IČO 62796836 na základě plné moci ze dne 16.04.2021 o vydání stavebního povolení na stavbu: „Obec Rantířov, okres Jihlava - splašková kanalizace + ČOV“ a žádost o povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových dle ust. § 8 písm. c) vodního zákona.

K žádosti byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 6 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a další doklady, a to :

- doklady o majetkoprávních vztazích k dotčeným pozemkům (snímek mapy KN),
- plnou moc k zastupování vlastníků stavbou dotčených pozemků – všech fyzických osob pro Obec Rantířov,
- územní rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu ze dne 22.01.2020 pod č.j. MMJ/SÚ/15132/202019-LuA (právní moci nabylo dne 23.12.2020),
- souhlas podle § 15 stavebního zákona od Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu ze dne 12.07.2021 pod č.j. MMJ/SÚ/133003/2021-PoA,
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků v souladu s ust. 184a stavebního zákona,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi investorem a vlastníkem stavbou dotčených pozemků - Krajem Vysočina ze dne 24.09.2018,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi stavebníkem a vlastníkem stavbou dotčených pozemků- ČD, a.s. ze dne 29.10.2018,
- nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi investorem a vlastníkem stavbou dotčených pozemků – Povodím Moravy, s.p. ze dne 24.10.2018,
- smlouva o realizaci překládky SEK uzavřená mezi investorem a CETIN a.s. ze dne 22.03.2021,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 13.07.2022 zn. PM-30275/2022/5203/MZ,
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 03.03.2022 č.j. 006332/2022,
- vyjádření VAS a.s. divize Jihlava ze dne 22.07.2022 č.j. DJI986/VTN-SLJ/22,
- vyjádření EG.D., a.s. ze dne 08.11.2021 zn. D8626-26149444,
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 24.11.2021 zn. 5002495812,
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha ze dne 09.0.2022 č.j. 510838/22,
- souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o., Oblastního ředitelství Brno ze dne 23.11.2021 zn. 21216/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS,
- souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. ze dne 09.11.2021 č.j. 1202121308,
- vyjádření ČD a.s., Regionální správy majetku Brno ze dne 24.08.2018 č.j. 2455/2018-RSMBRNO, ze dne 17.10.2019 č.j. 3482/2019-RSMBRNO a ze dne 10.11.2021 č.j. 3619/21-RSMBRNO,
- souhlas Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územního odboru Plzeň ze dne 23.12.2021 č.j. DUCR-76574/21/Wm,
- závazné stanovisko KHS kraje Vysočina, Jihlava ze dne 11.07.2022 č.j. KHSV/14443/2022/JI/HOK/Kom ,

- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, ochrany přírody a krajiny ze dne 12.06.2022 č.j. MMJ/OŽP/105753/2022-DvO,
- kladné závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, OŽP, odd. odpad. hospodářství ze dne 27.08.2018 č.j. MMJ/OŽP/115112/2018-KoB,
- kladné závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany ovzduší ze dne 14.12.2018 č.j. MMJ/OŽP/168904/2018,
- závazného stanovisko o udělení souhlasu s vydáním stavebního povolení pro stavby na lesním pozemku a v ochranném pásmu lesa Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu státní správy lesů ze dne 28.06.2022 č.j. MMJ/OŽP/111715/2022,
- vyjádření ARCHAIA Brno, z.ú. ze dne 08.10.2018,
- stanovisko Policie ČR, KŘ Policie Kraje Vysočina, dopravního inspektorátu ze dne 25.09.2018 č.j. KRPJ-93840-1/ČJ-2018-160706,
- souhlasné závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Jihlava ze dne 03.10.2018 č.j. HSJI-4732-2/JI-2018,
- rozhodnutí Obecního úřadu Rantířov č.j. Ran64/07/2018 ze dne 27.07.2018 (právní moci nabylo dne 28.07.2018), které se týká povolení zvláštního užívání místní komunikace k umístění inženýrských sítí,
- rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j. MMJ/OD/124492/2018-PIT ze dne 12.09.2018 (právní moci nabylo dne 04.10.2018), které se týká povolení zvláštního užívání komunikace k umístění inženýrských sítí,
- 2 x PD zpracovaná Ing. Vladimírem Kličkou, projekce VH staveb, Boršov 57, 5488 05 Dušejov, provoz: Rantířovská 9, 586 01 Jihlava v říjnu 2021 pod č. zak. 03/2021 schválené Ing. Jaromírem Nekulou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, č. osvědčení ČKAIT 1003991.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 112 odst. 1 stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení stavebního a vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/102276/2022-SaZ ze dne 123.06.2022, kterým byla stanovena lhůta 10 dnů ode dne oznámení pro vznesení námitek či připomínek. Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny žádné námítky a připomínky.

Vodoprávní úřad ověřil vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Jihlavy, Obecním úřadu Rantířov a Obecním úřadu Vyskytná nad Jihlavou.

Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiloženým dokladům orgánů a účastníků řízení. Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod.

Stanovené limity vypouštění znečištění a stanovená četnost odběru kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod splňují požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod..... Platnost povolení k vypouštění odpadních vod byla stanovena na dobu 10 let (maximální doba dle ustanovení vodního zákona).

V rozhodnutí byly stanoveny limity pro trvalý provoz ČOV, o limity pro zkušební provoz nebylo požádáno.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající

věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena a vlastníkům sousedních pozemků, jejichž práva mohou být realizací stavby dotčena) pouze vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníkům byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to na základě podání speciálního stavebního úřadu ze dne 23.06.2022. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Na závěr vodoprávní úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný stavební úřad kladně rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí jím stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky či podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana nejen životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů.

Upozorňujeme na povinnost investora resp. dodavatele dodržovat během výstavby všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství.

Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Při provádění stavby musí být přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami, na stavbě budou zajištěny sanační prostředky. Za tato opatření odpovídá zhotovitel stavby.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Seznam všech účastníků řízení :

Obec Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou v zastoupení Ing. Vladimírem Kličkou, projekce VH staveb, Boršov 57, 5488 05 Dušejov, provoz: Rantířovská 9, 586 01 Jihlava, Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2, České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ZZN Pelhřimov a.s., Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov, Obec Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00543730

zastoupení pro: Adam Richard, č. p. 147, 58841 Rantířov
Alešová Vladimíra, č.p. 161, 26203 Malá Hraštice
Horáček Jiří, č.p. 127, 58842 Šimanov
Horáčková Miloslava, č.p. 86, 58841 Rantířov
Pokorná Šárka, U Boroviny 3468/15, 58601 Jihlava
Altrichterová Markéta, č.p. 140, 58841 Rantířov
Vokáč Jan, č.p. 140, 58841 Rantířov
Bambula Jiří, č.p. 57, 58841 Rantířov
Bambulová Stanislava, č.p. 57, 58841 Rantířov
Bambulová Hana, č.p. 80, 58841 Rantířov
Bárta Vít MUDr., č.p. 157, 58841 Rantířov
Bártová Eva MUDr., č.p. 157, 58841 Rantířov
Bartoš Josef, č.p. 93, 58841 Rantířov
Bartošová Zdeňka, č.p. 93, 58841 Rantířov

Bína Marian, č.p. 41, 58856 Řídelov
Blažek Karel, č.p. 117, 58841 Rantířov
Blažková Dana, č.p. 117, 58841 Rantířov
Bohatá Lenka, č.p. 21, 58841 Rantířov
Bohatý Petr, Lípová 322/9, Horní Kosov, 58601 Jihlava
Bohuslav Miloš, č.p. 119, 58841 Rantířov
Bohuslavová Romana, č.p. 119, 58841 Rantířov
Brychta Adam Ing. arch., Fibichova 979/69, 58601 Jihlava
Brychtová Ivana Mgr., Fibichova 979/69, 58601 Jihlava
Coufal František, č.p. 107, 58841 Rantířov
Coufalová Marcela, č.p. 107, 58841 Rantířov
Coufal Petr Ing., č.p. 169, 58841 Rantířov
Coufalová Jana MVDr., č.p. 169, 58841 Rantířov
Čech Jiří Ing., č.p. 163, 58841 Rantířov
Čechová Zuzana Ing., č.p. 163, 58841 Rantířov
Čurda Petr, č.p. 160, 58841 Rantířov
Daňhel František, č.p. 116, 58841 Rantířov
Daňhelová Pavla, č.p. 116, 58841 Rantířov
Dobeš Jiří MUDr., č.p. 97, 58841 Rantířov
Dobešová Jolana, č.p. 97, 58841 Rantířov
Držmíšek Daniel Ing., Henčov 69, 58601 Jihlava
Držmíšková Pavlína, č.p. 41, 58841 Rantířov
Dufek Martin, č.p. 70, 58841 Rantířov
Dvořák Petr, č.p. 131, 58841 Rantířov
Dvořáková Romana, č.p. 131, 58841 Rantířov
Dvořák Rostislav JUDr., č.p. 168, 58841 Rantířov
Fišerová Dana, č.p. 142, 58841 Rantířov
Fleischmanová Zuzana, č.p. 8, 58841 Rantířov
Gerstner Otavová Tereza, č.p. 9, 58841 Rantířov
Havlíček Jiří, Vančurova 4353/7, 58601 Jihlava
Havlíčková Oldřiška, Vančurova 4353/7, 58601 Jihlava
Hávová Nikol Ing., Loučky 1, 58833 Vílanec
Krpálek Tomáš, Březinova 3673/44, 58601 Jihlava
Heřman Jiří Ing., č.p. 167, 58841 Rantířov
Heřmanová Yvetta, č.p. 167, 58841 Rantířov
Hlavnička Jiří, Hálkova 1008, 39601 Humpolec
Hon Ondřej MUDr., č.p. 81, 58841 Rantířov
Honová Lenka Mgr., č.p. 81, 58841 Rantířov
Hons Martin, č.p. 88, 58841 Rantířov
Horňák Michal Ing., č.p. 148, 58841 Rantířov
Hrdlička Jiří Ing., č.p. 154, 58841 Rantířov
Hrdličková Martina, č.p. 154, 58841 Rantířov
Hřibek Daniel, č.p. 101, 58841 Rantířov
Hřibková Michaela, č.p. 101, 58841 Rantířov
Hula Karel, č.p. 84, 58841 Rantířov
Hulová Hana, č.p. 84, 58841 Rantířov
Chvátal Josef, č.p. 98, 58841 Rantířov
Chvátal Josef, č.p. 98, 58841 Rantířov
Chvátalová Zdeňka, č.p. 98, 58841 Rantířov
Janíková Kateřina, Seifertova 1832/57, 58601 Jihlava
Jaroš Jaroslav, č.p. 19, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
Jarošová Ludmila, č.p. 19, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
Jelínek Michal, č.p. 54, 58841 Rantířov
Jenčová Alena, č.p. 65, 58841 Rantířov
Jileček Vladimír Ing., Letní 144/14, Horní Kosov, 58601 Jihlava
Jilečková Lucie, Letní 144/14, Horní Kosov, 58601 Jihlava
Kacafírková Milena, č.p. 106, 58841 Rantířov
Kameník Pavel, č. p. 56, 58841 Rantířov
Kameníková Bohuslava, č.p. 56, 58841 Rantířov

Kameník Roman, č.p. 61, 58841 Rantířov
 Kameníková Šárka, č.p. 61, 58841 Rantířov
 Kazda Tomáš, č.p. 141, 58841 Rantířov
 Kazdová Pavla, č.p. 141, 58841 Rantířov
 Kleilová Gabriela, č.p. 113, 58841 Rantířov
 Kolář Karel, č.p. 136, 58841 Rantířov
 Kolros Petr, č.p. 146, 58841 Rantířov
 Kosak Martin, č.p. 181, 58841 Rantířov
 Kosaková Pavlína Bc., č.p. 181, 58841 Rantířov
 Kourek Josef, č.p. 55, 58841 Rantířov
 Kourková Iva Ing., č.p. 55, 58841 Rantířov
 Kovář Libor Ing., č.p. 179, 58841 Rantířov
 Kovářová Helena, č.p. 179, 58841 Rantířov
 Králová Marcela, č.p. 155, 58841 Rantířov
 Kratochvílová Zdislava, č.p. 53, 58841 Rantířov
 Musiolková Bohuslava PhDr., Foltýnova 1020/2, Bystrc, 63500 Brno
 Krejčová Jitka, Havlíčkova 2315/104, 58601 Jihlava
 Sedmíková Milena, Brněnská 5261/63a, 58601 Jihlava
 Kubaštová Věra Bc., č.p. 2, 58841 Rantířov
 Kubíková Jana, č.p. 91, 58841 Rantířov
 Kubín Radek, č.p. 66, 58841 Rantířov
 Kučerová Petra, DiS., č.p. 175, 58841 Rantířov
 Kukla Martin Ing., V Cihelnách 370, 39464 Počátky
 Kuklová Mária, č.p. 156, 58841 Rantířov
 Lacena Tomáš, č. p. 77, 58841 Rantířov
 Laňková Eva, č.p. 75, 58841 Rantířov
 Lapka Jiří, č.p. 128, 58841 Rantířov
 Lapková Ivana, č.p. 128, 58841 Rantířov
 Lavička Zdeněk MUDr., č.p. 133, 58841 Rantířov
 Lavičková Magdaléna, č.p. 133, 58841 Rantířov
 Lerchová Sylva MUDr., Kaštanová 472/36, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Lukeš Jiří, č.p. 76, 58841 Rantířov
 Lukeš Miroslav, č.p. 102, 58841 Rantířov
 Lukešová Marie, č.p. 102, 58841 Rantířov
 Lukešová Petra, Nové sady 357/27, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Valentová Eva, č.p. 83, 58841 Rantířov
 Maláčová Markéta, č.p. 152, 58841 Rantířov
 Másilko Vladimír, č.p. 137, 58841 Rantířov
 Matějka Libor, č.p. 79, 58841 Rantířov
 Medlínová Anna, č.p. 35, 58841 Rantířov
 Menšík Daniel, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšík Tomáš, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšíková Adéla, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšíková Romana, č. p. 90, 58841 Rantířov
 Menšík Karel, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšíková Libuše, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšík Luboš, č. p. 135, 58841 Rantířov
 Menšíková Iveta, č. p. 135, 58841 Rantířov
 Menšík Robert, č.p. 123, 58841 Rantířov
 Menšík Zdeněk, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Menšíková Renata, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Menšíková Liběna, Leoše Janáčka 2608/33, 58601 Jihlava
 Menšíková Renata, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Michalíková Iveta, Nová 425, 25070 Odolena Voda
 Paulík Milan, č.p. 115, 58841 Rantířov
 Paulíková Soňa, č.p. 115, 58841 Rantířov
 Mutl Jiří, Husova 1648/36, 58601 Jihlava
 Mutlová Alena, Husova 1648/36, 58601 Jihlava
 Neubauer Vlastimil, č.p. 112, 58841 Rantířov

Neubauerová Věra, č.p. 112, 58841 Rantířov
 Nosek Alexander MUDr., č.p. 171, 58841 Rantířov
 Nosková Zuzana Ing., č.p. 171, 58841 Rantířov
 Novák Josef, č.p. 139, 59233 Radešinská Svratka
 Novotný Karel, č.p. 62, 58841 Rantířov
 Novotný Tomáš, č.p.1, 58841 Rantířov
 Pačutová Marie, č.p. 174, 58841 Rantířov
 Palán Václav, č.p. 92, 58841 Rantířov
 Paúr Libor, č.p. 130, 58841 Rantířov
 Pavelec Marek, č.p. 100, 58841 Rantířov
 Pavlíček Petr, Riegrova 2519/6, 58601 Jihlava
 Pecina Pavel, č.p. 151, 58841 Rantířov
 Pech Pavel, č.p. 125, 58841 Rantířov
 Pech Petr, č.p. 126, 58841 Rantířov
 Pelant Roman, č.p. 121, 58841 Rantířov
 Pelantová Jitka, č.p. 121, 58841 Rantířov
 Pelhřimov a. s., Nádražní 805, 39301 Pelhřimov
 Pfeiferová Petra PhDr., Mgr., Ing., U Děkanky 1650/16, Nusle, 14000 Praha 4
 Pfeiffer Siegfried Wilhelm, Hauffstrasse 28, Pfullingen 72793, SRN
 Pfeifferová Emilie, č.p. 89, 58841 Rantířov "
 Plch Petr, č.p. 180, 58841 Rantířov
 Plch Petr, č.p. 22, 58841 Rantířov
 Prášil Aleš Ing., č.p. 153, 58841 Rantířov
 Prášilová Monika Ing., č.p. 153, 58841 Rantířov
 Prchal Tomáš, č.p. 139, 58841 Rantířov
 Prchalová Marion, č.p. 139, 58841 Rantířov
 Reiterman Jan, č.p. 31, 58841 Rantířov
 Rod Tomáš, č.p. 96, 58841 Rantířov
 Rodová Hana, č.p. 96, 58841 Rantířov
 Rudolf Jan Ing., Dlážděná 1181, 69142 Valtice
 Rudolfová Alžbeta Ing., č.p. 170, 58841 Rantířov
 Růžicková Petra, č.p. 63, 58851 Dolní Cerekev
 Sankot Luboš, č.p. 121, 58603 Malý Beranov
 Severová Iveta, Okrajová 272/55, Staré Hory, 58601 Jihlava
 Schwarz Petr, č.p. 72, 58841 Rantířov
 Sixt Michael Dietmar, Kniebisstrasse 16, Magstadt 71106, SRN
 Skálová Bohumíra, Za Tratí 460/6, 58851 Batelov
 Talpová Radka, č.p. 141, 58861 Kostelec
 Skořepa Martin, č.p. 127, 58841 Rantířov
 Slavík Pavel, č.p. 69, 58841 Rantířov
 Smrčka Aleš, č.p. 74, 58841 Rantířov
 Smrčková Martina, č.p. 74, 58841 Rantířov
 Šašek Vladimír Ing., č. p. 4, 58841 Rantířov
 Ščepka Petr, č.p. 158, 58841 Rantířov
 Ščepková Milena, č.p. 158, 58841 Rantířov
 Šilhart Jaromír, č.p. 118, 58841 Rantířov
 Šilhartová Jaroslava, č.p. 118, 58841 Rantířov
 Široký Pavel Ing., č.p. 178, 58841 Rantířov
 Tůmová Zlata Bc., Úzká 466, 58301 Chotěboř
 Škarek Pavel, č.p. 132, 58841 Rantířov
 Šťastný Ladislav, č.p. 37, 58841 Rantířov
 Šťastná Marta, č.p. 37, 58841 Rantířov
 Šťastný Michal Ing., č.p. 182, 58841 Rantířov
 Šťastná Vendula, č.p. 182, 58841 Rantířov
 Tesař Karel, Wolkerova 1887/43, 58601 Jihlava
 Tlustá Andrea, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Tomek Libor, Zborovská 2590/24, 58601 Jihlava
 Tomková Alena, č.p. 114, 58841 Rantířov
 Trnka Jiří Ing., č.p. 164, 58841 Rantířov

Trojan Miroslav Ing., č.p. 159, 58841 Rantířov
 Vacková Iva, č.p. 55, 58841 Rantířov
 Valentová Eva, č.p. 83, 58841 Rantířov
 Varhaník Josef, č.p. 99, 58841 Rantířov
 Varhaníková Věra, č.p. 99, 58841 Rantířov
 Vašáková Klára, č. p. 33, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
 Verner Lubomír, č.p. 108, 58841 Rantířov
 Vernerová Eva, č.p. 108, 58841 Rantířov
 Veselý Zdeněk, č.p. 82, 58841 Rantířov
 Vinterlíková Pavlína, č. p. 129, 58841 Rantířov
 Vokáč Michal, Kmochova 1156, 25301 Hostivice
 Vondrák Jan, č.p. 122, 58841 Rantířov
 Vondrák Luboš, č.p. 68, 58841 Rantířov
 Vondrák Martin, č.p. 120, 58841 Rantířov
 Vondráková Eva, č.p. 120, 58841 Rantířov
 Vondráková Renáta Mgr., Hyacintová 3234/11, Záběhlce, 10600 Praha 10
 Vyskočil Radim Ing., č.p. 138, 58841 Rantířov
 Wania Arnošt, Zimní 407/7, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Waniová Vlasta, Zimní 407/7, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Zalábková Emilie, č.p. 14, 58841 Rantířov
 Zámorský Pavel, č.p. 24, 58841 Rantířov
 Zdarsová Iva, č.p. 64, 58841 Rantířov
 Zejda Jiří, č.p. 111, 58841 Rantířov
 Zejdová Eliška, č.p. 111, 58841 Rantířov
 Zemánek Vít, č.p. 123, 58841 Rantířov

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, Správa železnic s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, EG.D. a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole, GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., Soběšická 156, Brno, ARCHAIA Brno z.ú. se sídlem Bezručova 78/15, 602 00 Brno, pracoviště Židovská 26, 586 01 Jihlava

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – následujících stavebních a pozemkových parcel v katastrálním území Rantířov:

st. p. 14, 15, 24, 27/4, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 71, 76, 85, 88, 91, 96, 97, 99, 112, 113, 114, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 170, 173, 174, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 225, 234, 235, 238, 243, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 262, 263, 265, 266, 282, 286, 287, 289, 291, 293, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 513, 515, 519, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 546, 547, 548, 553, 555, 564, parc. č. 23/1, 23/2, 23/7, 24/7, 28/1, 29/2, 49/1, 51/19, 51/23, 53/4, 53/5, 53/7, 53/8, 53/10, 53/11, 53/12, 53/14, 53/15, 53/25, 53/28, 53/29, 53/30, 53/31, 53/32, 53/43, 53/46, 53/47, 53/51, 53/55, 53/62, 53/65, 53/68, 53/72, 53/76, 53/83, 53/94, 53/96, 53/102, 53/103, 53/104, 56/1, 57/2, 60/4, 60/6, 60/17, 66/1, 67/2, 67/5, 67/6, 70/1, 74, 75, 76/2, 77/2, 78/26, 78/28, 78/46, 78/50, 78/52, 78/54, 78/88, 78/91, 78/93, 78/119, 251/7, 251/9, 251/69, 300/6, 301/3, 301/5, 301/6, 301/9, 301/10, 303/2, 326/18, 326/20, 346, 551, 556/1, 582, 589, 591, 608, 609, 610, 611, 621/1, 622/1 v katastrálním území Rantířov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám v k.ú. Rantířov:

Rantířov č.p. 38, č.p. 10, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 39, č.p. 21, č.p. 28, č.p. 67, č.p. 71, č.p. 79, č.p. 83, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 57, č.p. 65, č.e. 95, č.p. 96, č.p. 53, č.p. 103, č.e. 2, č.e. 58, č.p. 104, č.p. 97, č.p. 35, č.e. 104, č.p. 100, č.p. 99, č.p. 102, č.p. 95, č.p. 109, č.p. 108, č.p. 107, č.e. 106, č.p. 106, č.p. 110, č.p. 111, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 116, č.p. 117, č.p. 118, č.p. 119, č.p. 120, č.p. 98, č.p. 121, č.p. 122, č.p. 88, č.p. 132, č.p. 131, č.p. 128, č.p. 127, č.p. 135, č.p. 126, č.p. 125, č.p. 124, č.p. 123, č.p. 136, č.p. 139, č.p. 130, č.p. 140, č.p. 129, č.p. 134, č.p. 141, č.p. 145, č.p. 133, č.p. 157, č.p. 93, č.p. 146, č.p. 167, č.p. 156, č.p. 172, č.e. 110, č.p. 147, č.p. 152, č.p. 158, č.p. 148, č.p. 170, č.p. 160, č.p. 171, č.p. 161, č.p. 154, č.p. 163, č.p. 165, č.p. 151, č.e. 113, č.p. 155, č.e. 115, č.p. 169, č.p. 176, č.p. 153, č.p. 178, č.p. 159, č.p. 175, č.p. 180 a č.p. 181

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Dle § 115 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. et Ing. Jana Dohnalová, v.r.

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Ověřená PD stavby
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení :

Datum sejmutí :

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

V elektronické podobě
zveřejněno od :

V elektronické podobě
zveřejněno do :

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Rozdělovník :**Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou:**

1. Obec Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00543730 prostřednictvím zástupce: Ing. Vladimír Klička, projekce VH staveb, Boršov 57, 5488 05 Dušejov, provoz: Rantířovská 9, 586 01 Jihlava, IČO 62796836
2. Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749
3. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450
4. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, IČO 70890013
5. České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226
6. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063
7. ZZN Pelhřimov a.s., Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov, IDDS xujtfzg
8. Obec Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00543730
zastoupení pro: Adam Richard, č. p. 147, 58841 Rantířov
Alešová Vladimíra, č.p. 161, 26203 Malá Hraštice
Horáček Jiří, č.p. 127, 58842 Šimanov
Horáčková Miloslava, č.p. 86, 58841 Rantířov
Pokorná Šárka, U Boroviny 3468/15, 58601 Jihlava
Altrichterová Markéta, č.p. 140, 58841 Rantířov
Vokáč Jan, č.p. 140, 58841 Rantířov
Bambula Jiří, č.p. 57, 58841 Rantířov
Bambulová Stanislava, č.p. 57, 58841 Rantířov
Bambulová Hana, č.p. 80, 58841 Rantířov
Bárta Vít MUDr., č.p. 157, 58841 Rantířov
Bártová Eva MUDr., č.p. 157, 58841 Rantířov
Bartoš Josef, č.p. 93, 58841 Rantířov
Bartošová Zdeňka, č.p. 93, 58841 Rantířov
Bína Marian, č.p. 41, 58856 Řídelov
Blažek Karel, č.p. 117, 58841 Rantířov
Blažková Dana, č.p. 117, 58841 Rantířov
Bohatá Lenka, č.p. 21, 58841 Rantířov
Bohatý Petr, Lípová 322/9, Horní Kosov, 58601 Jihlava
Bohuslav Miloš, č.p. 119, 58841 Rantířov
Bohuslavová Romana, č.p. 119, 58841 Rantířov
Brychta Adam Ing. arch., Fibichova 979/69, 58601 Jihlava
Brychtová Ivana Mgr., Fibichova 979/69, 58601 Jihlava
Coufal František, č.p. 107, 58841 Rantířov
Coufalová Marcela, č.p. 107, 58841 Rantířov
Coufal Petr Ing., č.p. 169, 58841 Rantířov
Coufalová Jana MUDr., č.p. 169, 58841 Rantířov
Čech Jiří Ing., č.p. 163, 58841 Rantířov
Čechová Zuzana Ing., č.p. 163, 58841 Rantířov
Čurda Petr, č.p. 160, 58841 Rantířov
Daňhel František, č.p. 116, 58841 Rantířov
Daňhelová Pavla, č.p. 116, 58841 Rantířov
Dobeš Jiří MUDr., č.p. 97, 58841 Rantířov
Dobešová Jolana, č.p. 97, 58841 Rantířov
Držmíšek Daniel Ing., Henčov 69, 58601 Jihlava
Držmíšková Pavlína, č.p. 41, 58841 Rantířov
Dufek Martin, č.p. 70, 58841 Rantířov
Dvořák Petr, č.p. 131, 58841 Rantířov
Dvořáková Romana, č.p. 131, 58841 Rantířov
Dvořák Rostislav JUDr., č.p. 168, 58841 Rantířov
Fišerová Dana, č.p. 142, 58841 Rantířov
Fleischmanová Zuzana, č.p. 8, 58841 Rantířov
Gerstner Otavová Tereza, č.p. 9, 58841 Rantířov
Havlíček Jiří, Vančurova 4353/7, 58601 Jihlava
Havlíčková Oldřiška, Vančurova 4353/7, 58601 Jihlava
Hávová Nikol Ing., Loučky 1, 58833 Vílanec

Krpálek Tomáš, Březinova 3673/44, 58601 Jihlava
 Heřman Jiří Ing., č.p. 167, 58841 Rantířov
 Heřmanová Yvetta, č.p. 167, 58841 Rantířov
 Hlavnička Jiří, Hálkova 1008, 39601 Humpolec
 Hon Ondřej MUDr., č.p. 81, 58841 Rantířov
 Honová Lenka Mgr., č.p. 81, 58841 Rantířov
 Hons Martin, č.p. 88, 58841 Rantířov
 Horňák Michal Ing., č.p. 148, 58841 Rantířov
 Hrdlička Jiří Ing., č.p. 154, 58841 Rantířov
 Hrdličková Martina, č.p. 154, 58841 Rantířov
 Hříbek Daniel, č.p. 101, 58841 Rantířov
 Hříbková Michaela, č.p. 101, 58841 Rantířov
 Hula Karel, č.p. 84, 58841 Rantířov
 Hulová Hana, č.p. 84, 58841 Rantířov
 Chvátal Josef, č.p. 98, 58841 Rantířov
 Chvátal Josef, č.p. 98, 58841 Rantířov
 Chvátalová Zdeňka, č.p. 98, 58841 Rantířov
 Janíková Kateřina, Seifertova 1832/57, 58601 Jihlava
 Jaroš Jaroslav, č.p. 19, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
 Jarošová Ludmila, č.p. 19, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
 Jelínek Michal, č.p. 54, 58841 Rantířov
 Jenčová Alena, č.p. 65, 58841 Rantířov
 Jileček Vladimír Ing., Letní 144/14, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Jilečková Lucie, Letní 144/14, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Kacafírková Milena, č.p. 106, 58841 Rantířov
 Kameník Pavel, č. p. 56, 58841 Rantířov
 Kameníková Bohuslava, č.p. 56, 58841 Rantířov
 Kameník Roman, č.p. 61, 58841 Rantířov
 Kameníková Šárka, č.p. 61, 58841 Rantířov
 Kazda Tomáš, č.p. 141, 58841 Rantířov
 Kazdová Pavla, č.p. 141, 58841 Rantířov
 Kleilová Gabriela, č.p. 113, 58841 Rantířov
 Kolář Karel, č.p. 136, 58841 Rantířov
 Kolros Petr, č.p. 146, 58841 Rantířov
 Kosak Martin, č.p. 181, 58841 Rantířov
 Kosaková Pavlína Bc., č.p. 181, 58841 Rantířov
 Kourek Josef, č.p. 55, 58841 Rantířov
 Kourková Iva Ing., č.p. 55, 58841 Rantířov
 Kovář Libor Ing., č.p. 179, 58841 Rantířov
 Kovářová Helena, č.p. 179, 58841 Rantířov
 Králová Marcela, č.p. 155, 58841 Rantířov
 Kratochvílová Zdislava, č.p. 53, 58841 Rantířov
 Musiolková Bohuslava PhDr., Foltýnova 1020/2, Bystrc, 63500 Brno
 Krejčová Jitka, Havlíčkova 2315/104, 58601 Jihlava
 Sedmíková Milena, Brněnská 5261/63a, 58601 Jihlava
 Kubaštová Věra Bc., č.p. 2, 58841 Rantířov
 Kubíková Jana, č.p. 91, 58841 Rantířov
 Kubín Radek, č.p. 66, 58841 Rantířov
 Kučerová Petra, DiS., č.p. 175, 58841 Rantířov
 Kukla Martin Ing., V Cihelnách 370, 39464 Počátky
 Kuklová Mária, č.p. 156, 58841 Rantířov
 Lacena Tomáš, č. p. 77, 58841 Rantířov
 Laňková Eva, č.p. 75, 58841 Rantířov
 Lapka Jiří, č.p. 128, 58841 Rantířov
 Lapková Ivana, č.p. 128, 58841 Rantířov
 Lavička Zdeněk MUDr., č.p. 133, 58841 Rantířov
 Lavičková Magdaléna, č.p. 133, 58841 Rantířov
 Lerchová Sylva MUDr., Kaštanová 472/36, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Lukeš Jiří, č.p. 76, 58841 Rantířov

Lukeš Miroslav, č.p. 102, 58841 Rantířov
 Lukešová Marie, č.p. 102, 58841 Rantířov
 Lukešová Petra, Nové sady 357/27, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Valentová Eva, č.p. 83, 58841 Rantířov
 Maláčová Markéta, č.p. 152, 58841 Rantířov
 Másilko Vladimír, č.p. 137, 58841 Rantířov
 Matějka Libor, č.p. 79, 58841 Rantířov
 Medlínová Anna, č.p. 35, 58841 Rantířov
 Menšík Daniel, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšík Tomáš, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšíková Adéla, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšíková Romana, č. p. 90, 58841 Rantířov
 Menšík Karel, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšíková Libuše, č.p. 90, 58841 Rantířov
 Menšík Luboš, č. p. 135, 58841 Rantířov
 Menšíková Iveta, č. p. 135, 58841 Rantířov
 Menšík Robert, č.p. 123, 58841 Rantířov
 Menšík Zdeněk, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Menšíková Renata, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Menšíková Liběna, Leoše Janáčka 2608/33, 58601 Jihlava
 Menšíková Renata, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Michalíková Iveta, Nová 425, 25070 Odolena Voda
 Paulík Milan, č.p. 115, 58841 Rantířov
 Paulíková Soňa, č.p. 115, 58841 Rantířov
 Mutl Jiří, Husova 1648/36, 58601 Jihlava
 Mutlová Alena, Husova 1648/36, 58601 Jihlava
 Neubauer Vlastimil, č.p. 112, 58841 Rantířov
 Neubauerová Věra, č.p. 112, 58841 Rantířov
 Nosek Alexander MUDr., č.p. 171, 58841 Rantířov
 Nosková Zuzana Ing., č.p. 171, 58841 Rantířov
 Novák Josef, č.p. 139, 59233 Radešínská Svratka
 Novotný Karel, č.p. 62, 58841 Rantířov
 Novotný Tomáš, č.p.1, 58841 Rantířov
 Pačutová Marie, č.p. 174, 58841 Rantířov
 Palán Václav, č.p. 92, 58841 Rantířov
 Paúr Libor, č.p. 130, 58841 Rantířov
 Pavelec Marek, č.p. 100, 58841 Rantířov
 Pavlíček Petr, Riegrova 2519/6, 58601 Jihlava
 Pecina Pavel, č.p. 151, 58841 Rantířov
 Pech Pavel, č.p. 125, 58841 Rantířov
 Pech Petr, č.p. 126, 58841 Rantířov
 Pelant Roman, č.p. 121, 58841 Rantířov
 Pelantová Jitka, č.p. 121, 58841 Rantířov
 Pelhřimov a. s., Nádražní 805, 39301 Pelhřimov
 Pfeiferová Petra PhDr., Mgr., Ing. U Děkanky 1650/16, Nusle, 14000 Praha
 Pfeiffer Siegfried Wilhelm, Hauffstrasse 28, Pfullingen 72793, SRN
 Pfeifferová Emilie, č.p. 89, 58841 Rantířov "
 Plch Petr, č.p. 180, 58841 Rantířov
 Plch Petr, č.p. 22, 58841 Rantířov
 Prášil Aleš Ing., č.p. 153, 58841 Rantířov
 Prášilová Monika Ing., č.p. 153, 58841 Rantířov
 Prchal Tomáš, č.p. 139, 58841 Rantířov
 Prchalová Marion, č.p. 139, 58841 Rantířov
 Reiterman Jan, č.p. 31, 58841 Rantířov
 Rod Tomáš, č.p. 96, 58841 Rantířov
 Rodová Hana, č.p. 96, 58841 Rantířov
 Rudolf Jan Ing., Dlážděná 1181, 69142 Valtice
 Rudolfová Alžběta Ing., č.p. 170, 58841 Rantířov
 Růžicková Petra, č.p. 63, 58851 Dolní Cerekev

Sankot Luboš, č.p. 121, 58603 Malý Beranov
 Severová Iveta, Okrajová 272/55, Staré Hory, 58601 Jihlava
 Schwarz Petr, č.p. 72, 58841 Rantířov
 Sixt Michael Dietmar, Kniebisstrasse 16, Magstadt 71106, SRN
 Skálová Bohumíra, Za Tratí 460/6, 58851 Batelov
 Talpová Radka, č.p. 141, 58861 Kostelec
 Skořepa Martin, č.p. 127, 58841 Rantířov
 Slavík Pavel, č.p. 69, 58841 Rantířov
 Smrčka Aleš, č.p. 74, 58841 Rantířov
 Smrčková Martina, č.p. 74, 58841 Rantířov
 Šašek Vladimír Ing., č. p. 4, 58841 Rantířov
 Ščepka Petr, č.p. 158, 58841 Rantířov
 Ščepková Milena, č.p. 158, 58841 Rantířov
 Šilhart Jaromír, č.p. 118, 58841 Rantířov
 Šilhartová Jaroslava, č.p. 118, 58841 Rantířov
 Široký Pavel Ing., č.p. 178, 58841 Rantířov
 Tůmová Zlata Bc., Úzká 466, 58301 Chotěboř
 Škarek Pavel, č.p. 132, 58841 Rantířov
 Šťastný Ladislav, č.p. 37, 58841 Rantířov
 Šťastná Marta, č.p. 37, 58841 Rantířov
 Šťastný Michal Ing., č.p. 182, 58841 Rantířov
 Šťastná Vendula, č.p. 182, 58841 Rantířov
 Tesař Karel, Wolkerova 1887/43, 58601 Jihlava
 Tlustá Andrea, č.p. 124, 58841 Rantířov
 Tomek Libor, Zborovská 2590/24, 58601 Jihlava
 Tomková Alena, č.p. 114, 58841 Rantířov
 Trnka Jiří Ing., č.p. 164, 58841 Rantířov
 Trojan Miroslav Ing., č.p. 159, 58841 Rantířov
 Vacková Iva, č.p. 55, 58841 Rantířov
 Valentová Eva, č.p. 83, 58841 Rantířov
 Varhaník Josef, č.p. 99, 58841 Rantířov
 Varhaníková Věra, č.p. 99, 58841 Rantířov
 Vašáková Klára, č. p. 33, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
 Verner Lubomír, č.p. 108, 58841 Rantířov
 Vernerová Eva, č.p. 108, 58841 Rantířov
 Veselý Zdeněk, č.p. 82, 58841 Rantířov
 Vinterlíková Pavlína, č. p. 129, 58841 Rantířov
 Vokáč Michal, Kmochova 1156, 25301 Hostivice
 Vondrák Jan, č.p. 122, 58841 Rantířov
 Vondrák Luboš, č.p. 68, 58841 Rantířov
 Vondrák Martin, č.p. 120, 58841 Rantířov
 Vondráková Eva, č.p. 120, 58841 Rantířov
 Vondráková Renáta Mgr., Hyacintová 3234/11, Záběhlce, 10600 Praha 10
 Vyskočil Radim Ing., č.p. 138, 58841 Rantířov
 Wania Arnošt, Zimní 407/7, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Waniová Vlasta, Zimní 407/7, Horní Kosov, 58601 Jihlava
 Zalábková Emilie, č.p. 14, 58841 Rantířov
 Zámorský Pavel, č.p. 24, 58841 Rantířov
 Zdarsová Iva, č.p. 64, 58841 Rantířov
 Zejda Jiří, č.p. 111, 58841 Rantířov
 Zejdová Eliška, č.p. 111, 58841 Rantířov
 Zemánek Vít, č.p. 123, 58841 Rantířov

Ostatní účastníci řízení (obdrží prostřednictvím datové schránky):

9. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, IČO 70994226
10. Správa železnic s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, IČO 70994234
11. ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, IČO 61459445
12. EG.D. a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO 28085400
13. GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS jnnys6

- 14.VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., Soběšická 156, Brno, IČO 49455842
15.ARCHAIA Brno z.ú. se sídlem Bezručova 78/15, 602 00 Brno, pracoviště Židovská 26, 586 01 Jihlava, IČO 26268469

Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení (dle § 27 odst. 2 správního řádu) platí veřejná vyhláška vyvěšená na úřední desce Magistrátu města Jihlavy, Obecního úřadu Rantířov a Obecního úřadu Vyskytná nad Jihlavou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – následujících stavebních a pozemkových parcel v katastrálním území Rantířov:

st. p. 14, 15, 24, 27/4, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 71, 76, 85, 88, 91, 96, 97, 99, 112, 113, 114, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 170, 173, 174, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 225, 234, 235, 238, 243, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 262, 263, 265, 266, 282, 286, 287, 289, 291, 293, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 513, 515, 519, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 546, 547, 548, 553, 555, 564,
parc. č. 23/1, 23/2, 23/7, 24/7, 28/1, 29/2, 49/1, 51/19, 51/23, 53/4, 53/5, 53/7, 53/8, 53/10, 53/11, 53/12, 53/14, 53/15, 53/25, 53/28, 53/29, 53/30, 53/31, 53/32, 53/43, 53/46, 53/47, 53/51, 53/55, 53/62, 53/65, 53/68, 53/72, 53/76, 53/83, 53/94, 53/96, 53/102, 53/103, 53/104, 56/1, 57/2, 60/4, 60/6, 60/17, 66/1, 67/2, 67/5, 67/6, 70/1, 74, 75, 76/2, 77/2, 78/26, 78/28, 78/46, 78/50, 78/52, 78/54, 78/88, 78/91, 78/93, 78/119, 251/7, 251/9, 251/69, 300/6, 301/3, 301/5, 301/6, 301/9, 301/10, 303/2, 326/18, 326/20, 346, 551, 556/1, 582, 589, 591, 608, 609, 610, 611, 621/1, 622/1 v katastrálním území Rantířov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám v k.ú. Rantířov:

Rantířov č.p. 38, č.p. 10, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 39, č.p. 21, č.p. 28, č.p. 67, č.p. 71, č.p. 79, č.p. 83, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 57, č.p. 65, č.e. 95, č.p. 96, č.p. 53, č.p. 103, č.e. 2, č.e. 58, č.p. 104, č.p. 97, č.p. 35, č.e. 104, č.p. 100, č.p. 99, č.p. 102, č.p. 95, č.p. 109, č.p. 108, č.p. 107, č.e. 106, č.p. 106, č.p. 110, č.p. 111, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 116, č.p. 117, č.p. 118, č.p. 119, č.p. 120, č.p. 98, č.p. 121, č.p. 122, č.p. 88, č.p. 132, č.p. 131, č.p. 128, č.p. 127, č.p. 135, č.p. 126, č.p. 125, č.p. 124, č.p. 123, č.p. 136, č.p. 139, č.p. 130, č.p. 140, č.p. 129, č.p. 134, č.p. 141, č.p. 145, č.p. 133, č.p. 157, č.p. 93, č.p. 146, č.p. 167, č.p. 156, č.p. 172, č.e. 110, č.p. 147, č.p. 152, č.p. 158, č.p. 148, č.p. 170, č.p. 160, č.p. 171, č.p. 161, č.p. 154, č.p. 163, č.p. 165, č.p. 151, č.e. 113, č.p. 155, č.e. 115, č.p. 169, č.p. 176, č.p. 153, č.p. 178, č.p. 159, č.p. 175, č.p. 180 a č.p. 181

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí :

Magistrát města Jihlavy – Kancelář tajemníka, informační centrum
Obecní úřad Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00543730
Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00286893
internet

Dotčené orgány :

Magistrát města Jihlavy – stavební úřad
Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy
Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany ovzduší
Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, odd. odpadového hospodářství
Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany přírody
Magistrát města Jihlavy- odbor ŽP, orgán státní správy lesů
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Tolstého 15, Jihlava, IČO 71009311
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Sokolovská 2, Jihlava, IČO 70885184
Drážní úřad, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, IČO 61379425
Obecní úřad Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00543730
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, ÚO Jihlava, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, Jihlava, IČO 72052147